Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8566.038.1
Строит.Адрес: Пинегина 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207336-ч(с)-0516.txt
Режим (схема): 3001

Вычислитель: ВКТ-7 № 207336

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 12,05

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,187 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	24,95	9,99	14,96	54,62	45,39	9,23	7,00	5,00	0,10	14,83	-	-	15,03	-	15,03	-	54,65	-	0,81			0,91
08.05.16	24,00	-	24,98	10,15	14,83	55,92	45,83	10,09	7,00	5,00	0,10	14,71	-	-	14,92	-	14,92	-	56,33	-	0,83			0,93
09.05.16	24,00	-	25,23	10,26	14,97	56,45	46,28	10,17	7,00	5,00	0,11	14,75	-	-	14,97	-	14,97	-	56,85	-	0,84			0,95
10.05.16	24,00	-	27,98	12,92	15,06	57,12	47,55	9,57	7,00	5,00	0,13	14,74	-	-	14,97	-	14,97	-	57,55	-	0,85			0,99
11.05.16	24,00	-	28,80	13,31	15,49	56,71	47,06	9,65	7,00	5,00	0,15	15,05	-	-	15,25	-	15,25	-	57,22	-	0,86			1,01
12.05.16	24,00	-	27,31	12,66	14,65	56,55	46,51	10,04	7,00	5,00	0,14	14,29	-	-	14,50	-	14,50	-	56,87	-	0,81			0,95
13.05.16	24,00	-	26,09	12,67	13,42	56,71	46,67	10,04	7,00	5,00	0,15	13,07	-	-	13,25	-	13,25	-	56,88	-	0,74			0,89
14.05.16	24,00	-	26,87	12,07	14,80	56,70	46,33	10,37	7,00	5,00	0,14	14,41	-	-	14,63	-	14,63	-	57,12	-	0,82			0,97
15.05.16	24,00	-	27,06	12,29	14,77	55,92	45,94	9,98	7,00	5,00	0,14	14,45	-	-	14,64	-	14,64	-	56,41	-	0,82			0,95
16.05.16	24,00	-	22,25	6,35	15,90	56,74	46,75	9,99	7,00	5,00	0,08	15,60	-	-	15,84	-	15,84	-	56,72	-	0,89			0,97
17.05.16	24,00	-	15,16	0,00	15,16	54,01	20,54	33,47	7,00	5,00	0,02	14,87	-	-	15,07	-	15,07	-	53,70	-	0,80			0,82
18.05.16	24,00	-	16,57	0,00	16,57	53,82	19,98	33,84	7,00	5,00	0,02	16,30	-	-	16,49	-	16,49	-	53,51	-	0,87			0,90
19.05.16	24,00	-	15,44	0,00	15,44	54,76	19,57	35,19	7,00	5,00	0,01	15,24	-	-	15,44	-	15,44	-	54,39	-	0,83			0,85
20.05.16	24,00	-	13,70	0,00	13,70	53,67	19,25	34,42	7,00	5,00	0,02	13,56	-	-	13,71	-	13,71	-	53,20	-	0,72			0,74
21.05.16	24,00	-	13,36	0,00	13,36	52,83	19,73	33,10	7,00	5,00	0,01	13,27	-	-	13,48	-	13,48	-	52,36	-	0,70			0,71
22.05.16	24,00	-	15,98	0,00	15,98	52,03	19,60	32,43	7,00	5,00	0,01	15,95	-	-	16,15	-	16,15	-	51,66	-	0,82			0,83
23.05.16	24,00	-	15,65	0,00	15,65	53,86	20,18	33,68	7,00	5,00	0,01	15,59	-	-	15,79	-	15,79	-	53,45	-	0,83			0,84
Среднее	24,00	-	21,61	6,63	14,98	55,20	35,48	19,72	7,00	5,00	0,08	14,75	-	-	14,95	-	14,95	-	55,23	-	0,81	-	-	0,89
Итого	408,00		367,38	112,67	254,71						1,34	250,68	0,00	0,00	254,13	0,00	254,13	0,00			13,85	0,00	0,00	15,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 03:00	21739,21	17279,28	4426,16	-	4512,28	-	696,32	-	-
	24.05.16 03:00	22002,19	17347,54	4617,68	-	4706,39	-	707,71	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,05 °С = -3,02 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **12,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **254,13** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление энергосбытового учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 01 ИЮН 2016 г.