Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: | Договор: 9193.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 15 / СЦО | Строит.Адрес: Полярников 15 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202631-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 202631 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,43 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=129,624 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	149,38	149,38	0,00	65,18	40,87	24,31	7,00	5,00	3,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,63
25.04.16	24,00	-	160,85	160,85	0,00	67,74	52,58	15,16	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
26.04.16	24,00	-	88,00	88,00	0,00	73,75	60,64	13,11	7,00	5,00	1,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,18
27.04.16	24,00	-	66,38	66,38	0,00	63,10	39,12	23,98	7,00	5,00	1,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,59
28.04.16	24,00	-	86,74	86,93	-0,19	64,30	39,01	25,29	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
29.04.16	24,00	-	150,77	150,77	0,00	64,89	41,27	23,62	7,00	5,00	3,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,56
30.04.16	24,00	-	151,12	151,12	0,00	65,38	41,88	23,50	7,00	5,00	3,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,56
01.05.16	24,00	-	138,30	138,30	0,00	65,00	41,17	23,83	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,29
02.05.16	24,00	-	120,27	120,27	0,00	63,46	39,25	24,21	7,00	5,00	2,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,91
03.05.16	24,00	-	122,48	122,48	0,00	64,93	40,53	24,40	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,99
04.05.16	24,00	-	67,97	68,12	-0,15	63,04	40,88	22,16	7,00	5,00	1,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,58
05.05.16	24,00	-	94,00	94,00	0,00	66,58	42,24	24,34	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,29
06.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,28	21,53	0,75	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
07.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,80	19,57	0,23	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,70	18,89	-0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,59	18,49	0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,47	18,23	0,24	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	82,13	82,15	-0,02	52,07	36,24	15,83	7,00	5,00	1,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1,84
Итого	408,00		1396,26	1396,60	-0,34						31,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	31,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
24.04.16 04:00	15565,55	15517,19	0,00	-	0,00	-	520,99	-	-
11.05.16 04:00	16942,92	16894,90	0,00	-	0,00	-	551,77	-	-

Период расчета по среднему: суток:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **31,23** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ

печать энергосбыта

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«____» 26 МАЙ 2016 г.