Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 17 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9192.038.1
Строит.Адрес: Полярников 17
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204739-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204739 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,19

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,2 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,2 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,329 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=99,192 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.04.16 | 24,00 | - | 128,56 | 128,56 | 0,00 | 65,48 | 47,68 | 17,80 | 7,00 | 5,00 | 2,29 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,29 |
| 25.04.16 | 24,00 | - | 138,49 | 138,49 | 0,00 | 68,05 | 56,96 | 11,09 | 7,00 | 5,00 | 1,55 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,55 |
| 26.04.16 | 24,00 | - | 75,52 | 75,53 | -0,01 | 74,30 | 64,80 | 9,50 | 7,00 | 5,00 | 0,72 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 0,72 |
| 27.04.16 | 24,00 | - | 55,29 | 55,69 | -0,40 | 64,28 | 46,37 | 17,91 | 7,00 | 5,00 | 0,98 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 0,98 |
| 28.04.16 | 24,00 | - | 73,52 | 73,72 | -0,20 | 64,79 | 45,46 | 19,33 | 7,00 | 5,00 | 1,42 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,42 |
| 29.04.16 | 24,00 | - | 128,65 | 128,65 | 0,00 | 65,25 | 47,72 | 17,53 | 7,00 | 5,00 | 2,26 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,26 |
| 30.04.16 | 24,00 | - | 129,18 | 129,18 | 0,00 | 65,75 | 48,37 | 17,38 | 7,00 | 5,00 | 2,25 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,25 |
| 01.05.16 | 24,00 | - | 118,44 | 118,44 | 0,00 | 65,37 | 47,94 | 17,43 | 7,00 | 5,00 | 2,07 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,07 |
| 02.05.16 | 24,00 | - | 102,95 | 102,95 | 0,00 | 63,86 | 45,78 | 18,08 | 7,00 | 5,00 | 1,86 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,86 |
| 03.05.16 | 24,00 | - | 104,79 | 104,79 | 0,00 | 65,35 | 47,22 | 18,13 | 7,00 | 5,00 | 1,90 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,90 |
| 04.05.16 | 24,00 | - | 58,05 | 58,06 | -0,01 | 63,46 | 47,24 | 16,22 | 7,00 | 5,00 | 1,02 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,02 |
| 05.05.16 | 24,00 | - | 80,20 | 80,20 | 0,00 | 66,91 | 49,31 | 17,60 | 7,00 | 5,00 | 1,41 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,41 |
| 06.05.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,70 | 18,14 | 0,56 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 07.05.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,33 | 16,03 | 0,30 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 08.05.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,87 | 15,68 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 09.05.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,81 | 15,63 | 0,18 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 10.05.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,71 | 15,54 | 0,17 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| Среднее | 24,00 | - | 70,21 | 70,25 | -0,04 | 51,49 | 39,76 | 11,73 | 7,00 | 5,00 | 1,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,16 |
| Итого | 408,00 | | 1193,64 | 1194,26 | -0,62 | | | | | | 19,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,73 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,73** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«____» 26 МАЙ 2016 г.