Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9195.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-1 СЦО | Строит.Адрес: Полярников 5 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206952-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206952 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	80,28	80,28	0,00	65,32	46,27	19,05	7,00	5,00	1,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,53
25.04.16	24,00	-	86,66	86,66	0,00	67,90	56,05	11,85	7,00	5,00	1,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,04
26.04.16	24,00	-	47,57	47,58	-0,01	73,75	63,52	10,23	7,00	5,00	0,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,49
27.04.16	24,00	-	35,95	35,95	0,00	62,07	45,21	16,86	7,00	5,00	0,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			0,62
28.04.16	24,00	-	45,77	46,37	-0,60	64,57	45,36	19,21	7,00	5,00	0,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,87
29.04.16	24,00	-	79,81	79,81	0,00	65,09	46,64	18,45	7,00	5,00	1,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,47
30.04.16	24,00	-	79,89	79,89	0,00	65,57	46,89	18,68	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,49
01.05.16	24,00	-	73,35	73,35	0,00	65,18	46,16	19,02	7,00	5,00	1,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,40
02.05.16	24,00	-	63,91	63,91	0,00	63,64	44,35	19,29	7,00	5,00	1,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,23
03.05.16	24,00	-	65,09	65,09	0,00	65,11	45,84	19,27	7,00	5,00	1,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,26
04.05.16	24,00	-	36,30	36,32	-0,02	62,87	45,97	16,90	7,00	5,00	0,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,66
05.05.16	24,00	-	50,06	50,06	0,00	66,77	48,15	18,62	7,00	5,00	0,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,93
06.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,69	19,93	0,76	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
07.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,47	18,12	0,35	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,92	17,57	0,35	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,72	17,38	0,34	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,60	17,22	0,38	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	43,80	43,84	-0,04	51,78	39,45	12,33	7,00	5,00	0,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,77
Итого	408,00		744,64	745,27	-0,63						13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,01	0,00	0,00	13,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 05:00	14421,13	14421,63	0,00	-	0,00	-	381,51	-	-
	11.05.16 05:00	15152,22	15153,35	0,00	-	0,00	-	394,26	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,01** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Сервисно-эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«____» 26 МАЙ 2016 г.