Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9195.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-3 СЦО | Строит.Адрес: Полярников 5 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207739-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207739 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	114,15	113,77	0,38	65,23	48,19	17,04	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			1,97
25.04.16	24,00	-	127,27	126,99	0,28	67,86	57,41	10,45	7,00	5,00	1,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			1,36
26.04.16	24,00	-	109,06	108,57	0,49	79,50	73,57	5,93	7,00	5,00	0,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,03			0,69
27.04.16	24,00	-	52,61	51,88	0,73	62,11	45,61	16,50	7,00	5,00	0,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,03			0,90
28.04.16	24,00	-	81,62	79,10	2,52	64,19	50,40	13,79	7,00	5,00	1,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,11			1,25
29.04.16	24,00	-	114,30	112,75	1,55	65,02	51,16	13,86	7,00	5,00	1,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,08			1,67
30.04.16	24,00	-	114,38	112,53	1,85	65,51	49,82	15,69	7,00	5,00	1,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,09			1,89
01.05.16	24,00	-	104,71	102,95	1,76	65,11	49,15	15,96	7,00	5,00	1,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,08			1,76
02.05.16	24,00	-	91,03	89,53	1,50	63,56	47,12	16,44	7,00	5,00	1,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,07			1,57
03.05.16	24,00	-	92,85	91,83	1,02	65,02	48,67	16,35	7,00	5,00	1,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,04			1,57
04.05.16	24,00	-	52,02	51,73	0,29	62,56	48,32	14,24	7,00	5,00	0,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			0,82
05.05.16	24,00	-	108,40	107,36	1,04	66,88	51,06	15,82	7,00	5,00	1,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,06			1,77
06.05.16	24,00	-	63,87	63,42	0,45	67,23	53,76	13,47	7,00	5,00	0,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,03			0,89
07.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,82	19,66	0,16	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,88	17,57	0,31	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,30	17,07	0,23	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,92	16,72	0,20	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	72,13	71,32	0,82	54,81	43,84	10,97	7,00	5,00	1,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	1,06
Итого	408,00		1226,27	1212,41	13,86						17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,66	0,00	0,00	18,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 05:00	11673,92	11859,91	0,00	-	0,00	-	280,49	-	-
	11.05.16 05:00	12880,97	13053,17	0,00	-	0,00	-	298,27	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **18,10** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 26 МАЙ 2016 г.