Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-4 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9195.038.1
Строит.Адрес: Полярников 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-4 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207719-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207719 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	88,73	88,73	0,00	65,50	43,56	21,94	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
25.04.16	24,00	-	63,08	63,08	0,00	65,31	44,27	21,04	7,00	5,00	1,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,33
26.04.16	24,00	-	21,77	21,77	0,00	70,37	43,17	27,20	7,00	5,00	0,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,59
27.04.16	24,00	-	41,02	40,84	0,18	61,77	41,64	20,13	7,00	5,00	0,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			0,83
28.04.16	24,00	-	63,28	62,14	1,14	64,93	45,62	19,31	7,00	5,00	1,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,04			1,28
29.04.16	24,00	-	88,72	88,72	0,00	65,29	46,63	18,66	7,00	5,00	1,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,66
30.04.16	24,00	-	88,92	88,92	0,00	65,77	45,30	20,47	7,00	5,00	1,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,82
01.05.16	24,00	-	81,31	81,31	0,00	65,39	44,34	21,05	7,00	5,00	1,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,71
02.05.16	24,00	-	71,00	71,00	0,00	63,86	42,52	21,34	7,00	5,00	1,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,51
03.05.16	24,00	-	72,53	72,53	0,00	65,33	43,89	21,44	7,00	5,00	1,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,56
04.05.16	24,00	-	41,09	40,91	0,18	62,87	44,59	18,28	7,00	5,00	0,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			0,83
05.05.16	24,00	-	83,94	83,94	0,00	67,13	46,41	20,72	7,00	5,00	1,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,74
06.05.16	24,00	-	48,64	48,64	0,00	67,62	48,34	19,28	7,00	5,00	0,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,94
07.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,95	21,56	-0,61	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,00	18,89	0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,55	18,31	0,24	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,26	17,99	0,27	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	50,24	50,15	0,09	54,58	38,65	15,93	7,00	5,00	1,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1,04
Итого	408,00		854,03	852,53	1,50						17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,06	0,00	0,00	17,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 05:00	15429,26	15430,41	0,00	-	0,00	-	463,40	-	-
	29.04.16 05:00	15707,20	15707,03	0,00	-	0,00	-	469,31	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
26 МАЙ 2016
«_____» _____ г.