Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 7 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9194.038.1
Строит.Адрес: Полярников 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202689-ч(с)-0516.txt
Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 202689

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 2,19

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,419 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=125,7 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	99,27	99,10	0,17	65,08	33,94	31,14	7,00	5,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,01			3,10
25.04.16	24,00	-	109,81	109,81	0,00	67,82	48,83	18,99	7,00	5,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			2,10
26.04.16	24,00	-	61,22	60,37	0,85	73,21	57,22	15,99	7,00	5,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,03			1,05
27.04.16	24,00	-	47,05	46,86	0,19	63,00	33,23	29,77	7,00	5,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,01			1,41
28.04.16	24,00	-	60,51	60,51	0,00	64,12	32,57	31,55	7,00	5,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			1,91
29.04.16	24,00	-	100,24	100,24	0,00	64,84	34,32	30,52	7,00	5,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,06
30.04.16	24,00	-	97,36	97,36	0,00	65,33	34,42	30,91	7,00	5,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,01
01.05.16	24,00	-	87,46	87,46	0,00	64,93	33,57	31,36	7,00	5,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			2,74
02.05.16	24,00	-	75,29	75,29	0,00	63,37	31,78	31,59	7,00	5,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			2,38
03.05.16	24,00	-	76,56	76,56	0,00	64,85	32,93	31,92	7,00	5,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			2,44
04.05.16	24,00	-	47,11	47,44	-0,33	61,84	34,62	27,22	7,00	5,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			1,37
05.05.16	24,00	-	80,50	80,50	0,00	66,55	38,20	28,35	7,00	5,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			2,28
06.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,36	20,35	0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			0,00
07.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,38	16,94	0,44	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			0,00
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,77	16,12	0,65	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,83	16,07	0,76	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,90	16,03	0,87	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	55,43	55,38	0,05	51,36	31,24	20,12	7,00	5,00	1,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1,58
Итого	408,00		942,38	941,50	0,88						26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,05	0,00	0,00	26,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 04:00	22702,17	22567,63	0,00	0,00	0,00	0,00	844,61	-	-
	11.05.16 04:00	23631,97	23496,55	0,00	0,00	0,00	0,00	871,08	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ печать энергосбыта «____» 26 МАЙ 2016 г.