Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 8 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9040.038.1
Строит.Адрес: Полярников 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208212

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208212-ч(с)-0516.txt
Режим (схема): 3006

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 11,69

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-hх)+M2(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,414 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0813
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,02754
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=124,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=11,04

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	141,26	133,96	7,30	70,38	70,30	0,08	7,00	5,00	0,02	5,19	0,00	0,00	5,31	0,00	5,31	-	70,60	0,00	0,52			0,53
08.05.16	24,00	-	142,96	136,52	6,44	71,50	71,43	0,07	7,00	5,00	0,01	4,39	0,00	0,00	4,48	0,00	4,48	-	71,32	0,00	0,46			0,48
09.05.16	24,00	-	142,27	135,04	7,23	71,82	71,75	0,07	7,00	5,00	0,02	5,03	0,00	0,00	5,14	0,00	5,14	-	71,71	0,00	0,52			0,54
10.05.16	24,00	-	140,80	133,91	6,89	73,11	73,02	0,09	7,00	5,00	0,02	4,39	0,00	0,00	4,47	0,00	4,47	-	73,12	0,00	0,51			0,52
11.05.16	24,00	-	130,30	123,56	6,74	72,06	72,00	0,06	7,00	5,00	0,02	4,62	0,00	0,00	4,69	0,00	4,69	-	71,34	0,00	0,48			0,50
12.05.16	24,00	-	115,01	108,96	6,05	68,42	68,34	0,08	7,00	5,00	0,02	4,39	0,00	0,00	4,45	0,00	4,45	-	67,75	0,00	0,41			0,43
13.05.16	24,00	-	105,60	97,37	8,23	67,68	67,55	0,13	7,00	5,00	0,02	6,75	0,00	0,00	6,87	0,00	6,87	-	67,68	0,00	0,56			0,57
14.05.16	24,00	-	103,07	95,40	7,67	67,95	67,83	0,12	7,00	5,00	0,02	5,71	0,00	0,00	5,82	0,00	5,82	-	67,83	0,00	0,52			0,54
15.05.16	24,00	-	103,97	96,29	7,68	66,96	66,84	0,12	7,00	5,00	0,02	5,65	0,00	0,00	5,75	0,00	5,75	-	66,83	0,00	0,52			0,53
16.05.16	24,00	-	105,71	97,00	8,71	67,79	67,66	0,13	7,00	5,00	0,02	6,31	0,00	0,00	6,45	0,00	6,45	-	67,73	0,00	0,59			0,61
17.05.16	24,00	-	104,17	95,92	8,25	67,57	67,46	0,11	7,00	5,00	0,02	6,06	0,00	0,00	6,16	0,00	6,16	-	67,32	0,00	0,56			0,57
18.05.16	24,00	-	102,92	96,20	6,72	66,28	66,17	0,11	7,00	5,00	0,02	4,29	0,00	0,00	4,36	0,00	4,36	-	66,10	0,00	0,45			0,46
19.05.16	24,00	-	105,49	97,77	7,72	66,35	66,24	0,11	7,00	5,00	0,02	5,67	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	-	66,28	0,00	0,51			0,53
20.05.16	24,00	-	104,21	97,16	7,05	66,69	66,57	0,12	7,00	5,00	0,02	4,97	0,00	0,00	5,04	0,00	5,04	-	66,56	0,00	0,47			0,49
21.05.16	24,00	-	103,79	96,83	6,96	66,72	66,60	0,12	7,00	5,00	0,02	4,82	0,00	0,00	4,86	0,00	4,86	-	66,51	0,00	0,46			0,48
22.05.16	24,00	-	103,30	96,32	6,98	66,40	66,28	0,12	7,00	5,00	0,02	5,00	0,00	0,00	5,09	0,00	5,09	-	66,32	0,00	0,46			0,48
23.05.16	24,00	-	103,37	95,83	7,54	67,17	67,05	0,12	7,00	5,00	0,01	5,63	0,00	0,00	5,74	0,00	5,74	-	67,06	0,00	0,51			0,52
Среднее	24,00	-	115,19	107,88	7,30	68,52	68,42	0,10	7,00	5,00	0,02	5,23	-	-	5,32	-	5,32	-	68,36	-	0,50	-	-	0,52
Итого	408,00		1958,20	1834,04	124,16						0,28	88,87	0,00	0,00	90,44	0,00	90,44	0,00			8,49	0,00	0,00	8,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 05:00	27082,34	25675,39	1113,09	0,00	1140,04	0,00	868,06	-	-
	24.05.16 06:00	28471,70	26968,07	1183,30	0,00	1211,42	0,00	874,79	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 11,69 °C = -1,04 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды **7,73** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **90,44** куб.м.
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.