Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 100 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 100
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208201

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208201-ч(с)-0516.txt
Режим (схема):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 20 | Gmin= 0,027 | Gmax= 12 | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |

Приборы УУТЭ поверены до _____

| | |
|---|---|
| Термопреобр.: | КТСП-Н |
| Термопреобр.: | КТСП-Н |
| Термопреобр.: | ТСП-Н |
| Термопреобр.: | |
| Термопреобр.: | |

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 6,87

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | Т1, | Т2, | dT, | Р1 | Р2 | Qотопл | М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | Т3, | Т4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.04.16 | 24,00 | - | 82,01 | 68,25 | 13,76 | 66,56 | 43,14 | 23,42 | 7,00 | 5,00 | 1,60 | 13,76 | - | - | 14,79 | - | 14,79 | - | 66,51 | - | 0,92 | | | 2,52 |
| 25.04.16 | 24,00 | - | 80,90 | 68,97 | 11,93 | 65,77 | 43,12 | 22,65 | 7,00 | 5,00 | 1,56 | 11,93 | - | - | 12,91 | - | 12,91 | - | 65,63 | - | 0,78 | | | 2,35 |
| 26.04.16 | 24,00 | - | 80,62 | 69,31 | 11,31 | 66,80 | 43,92 | 22,88 | 7,00 | 5,00 | 1,59 | 11,31 | - | - | 12,27 | - | 12,27 | - | 66,65 | - | 0,75 | | | 2,34 |
| 27.04.16 | 24,00 | - | 81,37 | 70,14 | 11,23 | 65,60 | 43,68 | 21,92 | 7,00 | 5,00 | 1,54 | 11,23 | - | - | 12,15 | - | 12,15 | - | 65,51 | - | 0,74 | | | 2,28 |
| 28.04.16 | 24,00 | - | 83,71 | 70,19 | 13,52 | 66,14 | 44,06 | 22,08 | 7,00 | 5,00 | 1,55 | 13,52 | - | - | 14,51 | - | 14,51 | - | 66,08 | - | 0,89 | | | 2,45 |
| 29.04.16 | 24,00 | - | 80,75 | 70,64 | 10,11 | 66,34 | 44,13 | 22,21 | 7,00 | 5,00 | 1,57 | 10,11 | - | - | 11,02 | - | 11,02 | - | 66,25 | - | 0,67 | | | 2,24 |
| 30.04.16 | 24,00 | - | 82,56 | 70,38 | 12,18 | 66,62 | 44,16 | 22,46 | 7,00 | 5,00 | 1,58 | 12,18 | - | - | 13,15 | - | 13,15 | - | 66,57 | - | 0,81 | | | 2,40 |
| 01.05.16 | 24,00 | - | 78,25 | 68,31 | 9,94 | 66,61 | 44,18 | 22,43 | 7,00 | 5,00 | 1,53 | 9,94 | - | - | 10,86 | - | 10,86 | - | 66,50 | - | 0,66 | | | 2,20 |
| 02.05.16 | 24,00 | - | 72,21 | 62,20 | 10,01 | 66,40 | 43,37 | 23,03 | 7,00 | 5,00 | 1,43 | 10,01 | - | - | 10,99 | - | 10,99 | - | 66,30 | - | 0,66 | | | 2,10 |
| 03.05.16 | 24,00 | - | 72,64 | 62,19 | 10,45 | 66,68 | 43,94 | 22,74 | 7,00 | 5,00 | 1,42 | 10,45 | - | - | 11,43 | - | 11,43 | - | 66,57 | - | 0,70 | | | 2,11 |
| 04.05.16 | 24,00 | - | 75,06 | 63,12 | 11,94 | 67,11 | 44,32 | 22,79 | 7,00 | 5,00 | 1,44 | 11,94 | - | - | 12,94 | - | 12,94 | - | 67,00 | - | 0,80 | | | 2,24 |
| 05.05.16 | 24,00 | - | 75,77 | 64,46 | 11,31 | 66,09 | 44,16 | 21,93 | 7,00 | 5,00 | 1,41 | 11,31 | - | - | 12,28 | - | 12,28 | - | 66,05 | - | 0,75 | | | 2,16 |
| 06.05.16 | 24,00 | - | 70,56 | 60,25 | 10,31 | 66,65 | 54,00 | 12,65 | 7,00 | 5,00 | 0,77 | 10,31 | - | - | 10,90 | - | 10,90 | - | 66,63 | - | 0,69 | | | 1,46 |
| | 24,00 | - | 78,19 | 66,80 | 11,38 | 66,41 | 44,63 | 21,78 | 7,00 | 5,00 | 1,46 | 11,38 | - | - | 12,32 | - | 12,32 | - | 66,33 | - | 0,76 | - | - | 2,22 |
| Среднее | 24,00 | - | 78,19 | 66,80 | 11,38 | | | | | | 19,01 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | 0,00 | 160,20 | 0,00 | | | 9,82 | 0,00 | 0,00 | 28,83 |
| Итого | 312,00 | | 1016,41 | 868,41 | 148,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.04.16 04:00 | 41471,78 | 34826,12 | 13949,83 | - | 14296,48 | - | 1298,91 | - | - |
| | 11.05.16 05:00 | 42733,43 | 35899,40 | 14421,91 | - | 14778,30 | - | 1331,68 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,02 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,81** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **160,20** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.