Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 100 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 100
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208201

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208201-ч(с)-0516.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 12,61

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24.00	-	61,08	51,16	9,92	68,78	62,46	6,32	7,00	5,00	0,32	9,92	-	-	10,29	-	10,29	-	68,68	-	0,68			1,01
08.05.16	24.00	-	61,75	51,44	10,31	68,84	62,46	6,38	7,00	5,00	0,33	10,31	-	-	10,68	-	10,68	-	68,73	-	0,71			1,04
09.05.16	24.00	-	60,93	51,35	9,58	68,81	62,42	6,39	7,00	5,00	0,33	9,58	-	-	9,92	-	9,92	-	68,67	-	0,66			0,99
10.05.16	24.00	-	62,11	51,53	10,58	69,28	62,90	6,38	7,00	5,00	0,33	10,58	-	-	10,97	-	10,97	-	69,20	-	0,73			1,06
11.05.16	24.00	-	62,52	53,26	9,26	69,17	62,85	6,32	7,00	5,00	0,34	9,26	-	-	9,65	-	9,65	-	69,05	-	0,64			0,98
12.05.16	24.00	-	69,51	59,11	10,40	68,82	63,01	5,81	7,00	5,00	0,35	10,40	-	-	10,78	-	10,78	-	68,72	-	0,71			1,06
13.05.16	24.00	-	69,51	59,06	10,45	69,07	63,19	5,88	7,00	5,00	0,35	10,45	-	-	10,84	-	10,84	-	68,97	-	0,72			1,07
14.05.16	24.00	-	70,17	58,92	11,25	68,85	63,04	5,81	7,00	5,00	0,34	11,25	-	-	11,69	-	11,69	-	68,76	-	0,77			1,12
15.05.16	24.00	-	70,22	58,73	11,49	68,96	63,21	5,75	7,00	5,00	0,34	11,49	-	-	11,92	-	11,92	-	68,84	-	0,79			1,13
16.05.16	24.00	-	68,46	59,08	9,38	68,82	63,08	5,74	7,00	5,00	0,34	9,38	-	-	9,75	-	9,75	-	68,72	-	0,64			0,99
17.05.16	24.00	-	69,21	58,52	10,69	68,93	63,09	5,84	7,00	5,00	0,35	10,69	-	-	11,08	-	11,08	-	68,81	-	0,74			1,08
18.05.16	24.00	-	68,99	58,83	10,16	69,17	63,36	5,81	7,00	5,00	0,35	10,16	-	-	10,57	-	10,57	-	69,09	-	0,70			1,05
19.05.16	24.00	-	68,77	58,83	9,94	69,18	63,56	5,62	7,00	5,00	0,34	9,94	-	-	10,32	-	10,32	-	69,08	-	0,69			1,02
20.05.16	24.00	-	68,20	58,21	9,99	68,68	63,17	5,51	7,00	5,00	0,32	9,99	-	-	10,37	-	10,37	-	68,61	-	0,69			1,01
21.05.16	24.00	-	68,43	58,09	10,34	68,83	62,98	5,85	7,00	5,00	0,34	10,34	-	-	10,80	-	10,80	-	68,74	-	0,71			1,06
22.05.16	24.00	-	69,80	58,05	11,75	69,00	63,10	5,90	7,00	5,00	0,35	11,75	-	-	12,19	-	12,19	-	68,95	-	0,81			1,16
23.05.16	24.00	-	68,58	57,83	10,75	69,19	63,39	5,80	7,00	5,00	0,34	10,75	-	-	11,15	-	11,15	-	69,13	-	0,74			1,08
												10,37	-	-	10,76	-	10,76	-	68,87	-	0,71	-	-	1,05
Среднее	24,00	-	66,96	56,59	10,37	68,96	63,02	5,95	7,00	5,00	0,34										12,14	0,00	0,00	17,90
Итого	408,00		1138,24	962,00	176,24						5,76	176,24	0,00	0,00	182,97	0,00	182,97	0,00						

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 05:00	42733,43	35899,40	14421,91	-	14778,30	-	1331,68	-	-
	24.05.16 06:00	43630,37	36660,43	14758,41	-	15122,21	-	1345,51	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 12,61 °C = -2,22 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды **15,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **182,97** куб.м.
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.