Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 101 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 101
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06079
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06079-ч(с)-0516.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 12,61
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,06
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	*	90,28	71,14	19,14	68,68	68,40	0,28	7,30	3,60	0,09	19,03	0,00	0,00	19,41	0,00	19,41	-	65,69	0,00	1,25			1,34
08.05.16	24,00	*	89,04	71,31	17,74	68,76	68,48	0,28	7,30	3,60	0,11	17,64	0,00	0,00	17,98	0,00	17,98	-	64,40	0,00	1,14			1,25
09.05.16	24,00	*	91,14	70,91	20,23	68,76	68,48	0,28	7,30	3,60	0,13	20,19	0,00	0,00	20,57	0,00	20,57	-	63,55	0,00	1,28			1,42
10.05.16	24,00	*	92,06	71,69	20,37	69,16	68,87	0,28	7,30	3,60	0,09	20,25	0,00	0,00	20,67	0,00	20,67	-	66,42	0,00	1,35			1,44
11.05.16	24,00	*	92,57	71,37	21,20	69,00	68,68	0,32	7,30	3,60	0,10	21,11	0,00	0,00	21,53	0,00	21,53	-	65,83	0,00	1,39			1,49
12.05.16	24,00	*	100,44	79,34	21,10	68,58	68,29	0,29	7,30	3,60	0,11	20,95	0,00	0,00	21,37	0,00	21,37	-	65,33	0,00	1,37			1,48
13.05.16	24,00	*	100,09	79,17	20,91	68,73	68,48	0,26	7,30	3,60	0,11	20,77	0,00	0,00	21,18	0,00	21,18	-	65,26	0,00	1,36			1,47
14.05.16	24,00	*	100,46	79,10	21,36	68,51	68,27	0,24	7,30	3,60	0,10	21,19	0,00	0,00	21,61	0,00	21,61	-	65,49	0,00	1,39			1,49
15.05.16	24,00	*	100,66	79,27	21,40	68,69	68,43	0,27	7,30	3,60	0,11	21,18	0,00	0,00	21,60	0,00	21,60	-	65,71	0,00	1,39			1,50
16.05.16	24,00	*	102,46	78,92	23,53	68,58	68,29	0,29	7,30	3,60	0,13	23,34	0,00	0,00	23,80	0,00	23,80	-	64,96	0,00	1,52			1,65
17.05.16	24,00	*	99,04	78,67	20,37	68,62	68,40	0,23	7,30	3,60	0,12	20,14	0,00	0,00	20,53	0,00	20,53	-	64,87	0,00	1,31			1,42
18.05.16	24,00	*	99,63	78,91	20,72	68,87	68,62	0,25	7,30	3,60	0,13	20,47	0,00	0,00	20,87	0,00	20,87	-	64,76	0,00	1,33			1,45
19.05.16	24,00	*	100,95	79,24	21,72	68,95	68,70	0,25	7,30	3,60	0,14	21,46	0,00	0,00	21,88	0,00	21,88	-	64,64	0,00	1,39			1,53
20.05.16	24,00	*	99,20	78,48	20,72	68,41	68,15	0,26	7,30	3,60	0,13	20,44	0,00	0,00	20,84	0,00	20,84	-	64,16	0,00	1,31			1,45
21.05.16	24,00	*	99,17	78,64	20,54	68,65	68,41	0,24	7,30	3,60	0,13	20,26	0,00	0,00	20,66	0,00	20,66	-	64,54	0,00	1,31			1,44
22.05.16	24,00	*	100,47	79,02	21,45	68,66	68,43	0,23	7,30	3,60	0,13	21,18	0,00	0,00	21,59	0,00	21,59	-	64,55	0,00	1,37			1,50
23.05.16	24,00	*	99,77	78,38	21,39	69,00	68,73	0,26	7,30	3,60	0,13	21,13	0,00	0,00	21,55	0,00	21,55	-	65,07	0,00	1,38			1,50
Среднее	24,00	-	97,50	76,68	20,82	68,74	68,48	0,27	7,30	3,60	0,12	20,63	-	-	21,04	-	21,04	-	65,01	-	1,34	-	-	1,46
Итого	408,00		1657,43	1303,55	353,88						1,98	350,73	0,00	0,00	357,63	0,00	357,63	0,00			22,82	0,00	0,00	24,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 02:00	63971,91	55576,85	12399,26	0,00	12690,60	0,00	1799,54	877,37	-
	24.05.16 02:00	65268,54	56596,67	12673,28	0,00	12970,01	0,00	1818,94	895,20	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -4,42 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,39** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **357,63** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта