Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 104 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9057.038.1
Строит.Адрес: Седова 104
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208342

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208342-ч(с)-0516.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 12,61

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	72,08	62,36	9,72	69,57	64,24	5,33	7,00	5,00	0,33	9,84	-	-	10,06	-	10,06	-	69,18	-	0,68			1,01
08.05.16	24,00	-	71,47	62,40	9,07	69,62	64,25	5,37	7,00	5,00	0,33	9,21	-	-	9,40	-	9,40	-	69,20	-	0,64			0,97
09.05.16	24,00	-	74,05	62,20	11,85	69,55	64,19	5,36	7,00	5,00	0,34	11,91	-	-	12,16	-	12,16	-	69,10	-	0,83			1,16
10.05.16	24,00	-	73,48	62,49	10,99	70,04	64,66	5,38	7,00	5,00	0,33	11,13	-	-	11,39	-	11,39	-	69,74	-	0,78			1,11
11.05.16	24,00	-	75,48	64,48	11,00	69,90	64,56	5,34	7,00	5,00	0,34	11,14	-	-	11,42	-	11,42	-	69,52	-	0,78			1,12
12.05.16	24,00	-	81,79	71,70	10,09	69,47	64,52	4,95	7,00	5,00	0,35	10,29	-	-	10,52	-	10,52	-	69,01	-	0,71			1,06
13.05.16	24,00	-	81,75	71,64	10,11	69,74	64,75	4,99	7,00	5,00	0,35	10,28	-	-	10,53	-	10,53	-	69,43	-	0,72			1,07
14.05.16	24,00	-	81,59	71,64	9,95	69,50	64,62	4,88	7,00	5,00	0,33	10,24	-	-	10,46	-	10,46	-	69,17	-	0,71			1,04
15.05.16	24,00	-	84,32	71,51	12,81	69,60	64,82	4,78	7,00	5,00	0,34	13,02	-	-	13,29	-	13,29	-	69,22	-	0,90			1,24
16.05.16	24,00	-	80,62	71,50	9,12	69,47	64,70	4,77	7,00	5,00	0,33	9,32	-	-	9,54	-	9,54	-	69,05	-	0,65			0,98
17.05.16	24,00	-	81,41	71,10	10,31	69,58	64,74	4,84	7,00	5,00	0,34	10,54	-	-	10,79	-	10,79	-	69,20	-	0,73			1,07
18.05.16	24,00	-	82,70	71,49	11,21	69,81	64,94	4,87	7,00	5,00	0,35	11,39	-	-	11,65	-	11,65	-	69,56	-	0,79			1,13
19.05.16	24,00	-	83,03	71,61	11,42	69,84	64,98	4,86	7,00	5,00	0,34	11,67	-	-	11,92	-	11,92	-	69,54	-	0,81			1,15
20.05.16	24,00	-	82,31	71,13	11,18	69,32	64,50	4,82	7,00	5,00	0,34	11,38	-	-	11,62	-	11,62	-	69,07	-	0,78			1,12
21.05.16	24,00	-	80,95	71,25	9,70	69,45	64,62	4,83	7,00	5,00	0,33	9,94	-	-	10,15	-	10,15	-	69,13	-	0,69			1,02
22.05.16	24,00	-	83,51	71,48	12,03	69,63	64,78	4,85	7,00	5,00	0,34	12,24	-	-	12,48	-	12,48	-	69,42	-	0,85			1,19
23.05.16	24,00	-	81,09	71,05	10,04	69,83	64,98	4,85	7,00	5,00	0,34	10,20	-	-	10,44	-	10,44	-	69,57	-	0,71			1,05
Среднее	24,00	-	79,51	68,88	10,62	69,64	64,64	5,00	7,00	5,00	0,34	10,81	-	-	11,05	-	11,05	-	69,30	-	0,75	-	-	1,09
Итого	408,00		1351,63	1171,03	180,60						5,73	183,74	0,00	0,00	187,82	0,00	187,82	0,00			12,74	0,00	0,00	18,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 03:00	24113,40	20503,59	3578,00	-	3664,31	-	763,74	-	-
	24.05.16 04:00	25178,44	21429,51	3719,83	-	3809,30	-	737,99	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °C = -2,32 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **187,82** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.