Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9058.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 110 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 110 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208262-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208262 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	141,16	118,98	22,18	66,83	42,91	23,92	7,00	5,00	2,83	22,34	-	-	22,79	-	22,79	-	67,10	-	1,50			4,33
25.04.16	24,00	-	136,81	119,57	17,24	66,01	42,99	23,02	7,00	5,00	2,75	17,24	-	-	17,58	-	17,58	-	65,76	-	1,14			3,89
26.04.16	24,00	-	136,91	120,35	16,56	67,06	43,79	23,27	7,00	5,00	2,81	16,43	-	-	16,76	-	16,76	-	67,05	-	1,10			3,91
27.04.16	24,00	-	138,60	120,79	17,81	65,91	43,64	22,27	7,00	5,00	2,69	17,74	-	-	18,08	-	18,08	-	66,09	-	1,17			3,87
28.04.16	24,00	-	138,91	120,75	18,16	66,43	44,02	22,41	7,00	5,00	2,70	18,20	-	-	18,56	-	18,56	-	66,57	-	1,21			3,91
29.04.16	24,00	-	136,54	121,17	15,37	66,66	44,23	22,43	7,00	5,00	2,72	15,38	-	-	15,71	-	15,71	-	66,86	-	1,03			3,75
30.04.16	24,00	-	139,97	121,14	18,83	66,95	44,24	22,71	7,00	5,00	2,75	18,78	-	-	19,16	-	19,16	-	67,23	-	1,26			4,01
01.05.16	24,00	-	131,50	117,20	14,30	66,90	44,21	22,69	7,00	5,00	2,67	14,24	-	-	14,50	-	14,50	-	66,87	-	0,95			3,62
02.05.16	24,00	-	122,59	106,67	15,92	66,70	43,50	23,20	7,00	5,00	2,49	15,73	-	-	16,05	-	16,05	-	66,85	-	1,05			3,54
03.05.16	24,00	-	125,35	106,88	18,47	66,94	44,34	22,60	7,00	5,00	2,43	18,25	-	-	18,63	-	18,63	-	67,02	-	1,22			3,66
04.05.16	24,00	-	124,57	108,77	15,80	67,34	44,90	22,44	7,00	5,00	2,46	15,62	-	-	15,93	-	15,93	-	67,13	-	1,05			3,51
05.05.16	24,00	-	126,73	110,93	15,80	66,30	44,54	21,76	7,00	5,00	2,43	15,54	-	-	15,84	-	15,84	-	66,51	-	1,03			3,46
06.05.16	24,00	-	118,02	103,41	14,61	66,92	53,89	13,03	7,00	5,00	1,36	14,53	-	-	14,85	-	14,85	-	67,27	-	0,98			2,34
Среднее	24,00	-	132,13	115,12	17,00	66,69	44,71	21,98	7,00	5,00	2,54	16,92	-	-	17,26	-	17,26	-	66,79	-	1,13	-	-	3,68
Итого	312,00		1717,66	1496,61	221,05						33,08	220,02	0,00	0,00	224,44	0,00	224,44	0,00			14,71	0,00	0,00	47,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 03:00	53475,70	44578,27	8678,71	-	8889,51	-	1910,39	-	-
	11.05.16 03:00	55593,42	46417,34	8955,29	-	9171,69	-	1964,67	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,51 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **46,28** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **224,44** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит-Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта