Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 9058.038.1
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 110 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Седова 110
Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208262-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208262
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	100,33	86,66	13,67	69,19	61,56	7,63	7,00	5,00	0,68	13,49	-	-	13,77	-	13,77	-	69,26	-	0,94			1,61
08.05.16	24,00	-	99,81	86,70	13,11	69,25	61,58	7,67	7,00	5,00	0,68	12,93	-	-	13,19	-	13,19	-	69,29	-	0,90			1,58
09.05.16	24,00	-	103,05	86,18	16,87	69,20	61,52	7,68	7,00	5,00	0,69	16,58	-	-	16,95	-	16,95	-	69,19	-	1,15			1,83
10.05.16	24,00	-	100,87	86,27	14,60	69,67	61,93	7,74	7,00	5,00	0,69	14,26	-	-	14,55	-	14,55	-	69,84	-	1,00			1,69
11.05.16	24,00	-	104,30	89,36	14,94	69,54	61,97	7,57	7,00	5,00	0,70	14,70	-	-	15,02	-	15,02	-	69,61	-	1,02			1,72
12.05.16	24,00	-	115,07	99,23	15,84	69,13	62,08	7,05	7,00	5,00	0,73	15,46	-	-	15,80	-	15,80	-	69,20	-	1,07			1,80
13.05.16	24,00	-	114,29	99,25	15,04	69,38	62,26	7,12	7,00	5,00	0,73	14,70	-	-	15,04	-	15,04	-	69,44	-	1,02			1,76
14.05.16	24,00	-	114,89	99,29	15,60	69,14	62,13	7,01	7,00	5,00	0,72	15,21	-	-	15,51	-	15,51	-	69,27	-	1,06			1,78
15.05.16	24,00	-	116,84	99,00	17,84	69,24	62,32	6,92	7,00	5,00	0,72	17,45	-	-	17,83	-	17,83	-	69,25	-	1,21			1,93
16.05.16	24,00	-	114,72	99,01	15,71	69,12	62,24	6,88	7,00	5,00	0,71	15,37	-	-	15,69	-	15,69	-	69,20	-	1,07			1,77
17.05.16	24,00	-	113,03	98,51	14,52	69,23	62,24	6,99	7,00	5,00	0,72	14,12	-	-	14,43	-	14,43	-	69,30	-	0,98			1,70
18.05.16	24,00	-	112,89	99,20	13,69	69,46	62,41	7,05	7,00	5,00	0,72	13,34	-	-	13,63	-	13,63	-	69,60	-	0,93			1,66
19.05.16	24,00	-	115,71	99,26	16,45	69,49	62,45	7,04	7,00	5,00	0,73	16,09	-	-	16,44	-	16,44	-	69,59	-	1,12			1,85
20.05.16	24,00	-	113,67	98,80	14,87	68,97	61,97	7,00	7,00	5,00	0,72	14,54	-	-	14,84	-	14,84	-	69,21	-	1,01			1,72
21.05.16	24,00	-	114,62	98,91	15,71	69,11	62,14	6,97	7,00	5,00	0,72	15,37	-	-	15,71	-	15,71	-	69,27	-	1,06			1,78
22.05.16	24,00	-	115,71	99,18	16,53	69,27	62,30	6,97	7,00	5,00	0,72	16,26	-	-	16,59	-	16,59	-	69,48	-	1,13			1,84
23.05.16	24,00	-	113,90	98,53	15,37	69,48	62,51	6,97	7,00	5,00	0,71	15,03	-	-	15,36	-	15,36	-	69,67	-	1,05			1,76
Среднее	24,00	-	110,81	95,49	15,32	69,29	62,09	7,19	7,00	5,00	0,71	14,99	-	-	15,31	-	15,31	-	69,39	-	1,04	-	-	1,75
Итого	408,00		1883,70	1623,34	260,36						12,07	254,90	0,00	0,00	260,35	0,00	260,35	0,00			17,69	0,00	0,00	29,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 03:00	55593,42	46417,34	8955,29	-	9171,69	-	1964,67	-	-
	24.05.16 04:00	57079,40	47700,92	9153,20	-	9373,86	-	1967,77	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -3,21 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,55** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **260,35** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись собственника

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.