Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9059.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 114 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 114 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-246410-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 246410 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	66,36	53,94	12,42	68,14	62,34	5,80	7,00	5,00	0,30	12,67	-	12,67	12,93	-	12,93	-	67,97	-	0,86			1,16
08.05.16	24,00	-	67,52	53,77	13,75	68,23	62,37	5,86	7,00	5,00	0,32	13,80	-	13,80	14,10	-	14,10	-	68,10	-	0,94			1,26
09.05.16	24,00	-	67,19	53,48	13,71	68,18	62,33	5,85	7,00	5,00	0,32	13,64	-	13,64	13,92	-	13,92	-	67,98	-	0,93			1,25
10.05.16	24,00	-	65,70	52,32	13,38	68,91	62,92	5,99	7,00	5,00	0,33	13,24	-	13,24	13,52	-	13,52	-	68,81	-	0,91			1,24
11.05.16	24,00	-	68,46	55,16	13,30	68,53	66,14	2,39	7,00	5,00	0,17	12,89	-	12,89	13,15	-	13,15	-	68,44	-	0,88			1,05
12.05.16	24,00	-	76,83	60,61	16,22	68,33	68,04	0,29	7,00	5,00	0,07	15,48	-	15,48	15,80	-	15,80	-	68,20	-	1,06			1,13
13.05.16	24,00	-	74,15	60,82	13,33	68,55	68,26	0,29	7,00	5,00	0,07	12,69	-	12,69	12,95	-	12,95	-	68,41	-	0,87			0,94
14.05.16	24,00	-	75,26	60,80	14,46	68,34	68,04	0,30	7,00	5,00	0,06	13,84	-	13,84	14,12	-	14,12	-	68,28	-	0,95			1,01
15.05.16	24,00	-	75,42	60,63	14,79	68,44	68,17	0,27	7,00	5,00	0,07	14,16	-	14,16	14,43	-	14,43	-	68,25	-	0,97			1,03
16.05.16	24,00	-	74,34	60,66	13,68	68,29	68,01	0,28	7,00	5,00	0,06	13,08	-	13,08	13,35	-	13,35	-	68,10	-	0,89			0,95
17.05.16	24,00	-	73,80	60,29	13,51	68,40	68,11	0,29	7,00	5,00	0,06	12,91	-	12,91	13,16	-	13,16	-	68,19	-	0,88			0,94
18.05.16	24,00	-	74,55	60,74	13,81	68,65	68,32	0,33	7,00	5,00	0,06	13,27	-	13,27	13,54	-	13,54	-	68,62	-	0,91			0,97
19.05.16	24,00	-	74,58	60,94	13,64	68,68	68,37	0,31	7,00	5,00	0,06	13,12	-	13,12	13,39	-	13,39	-	68,60	-	0,90			0,96
20.05.16	24,00	-	74,25	60,64	13,61	68,16	67,85	0,31	7,00	5,00	0,05	13,16	-	13,16	13,44	-	13,44	-	68,14	-	0,90			0,95
21.05.16	24,00	-	74,16	60,78	13,38	68,30	68,00	0,30	7,00	5,00	0,05	12,97	-	12,97	13,22	-	13,22	-	68,20	-	0,88			0,93
22.05.16	24,00	-	75,32	60,85	14,47	68,46	68,14	0,32	7,00	5,00	0,05	14,06	-	14,06	14,36	-	14,36	-	68,45	-	0,96			1,01
23.05.16	24,00		74,58	60,76	13,82	68,31	68,00	0,31	7,00	5,00	0,05	13,40	-	13,40	13,67	-	13,67	-	68,26	-	0,92	-	-	0,97
Среднее	24,00	-	72,50	58,66	13,84	68,41	66,67	1,73	7,00	5,00	0,13	13,43	-	13,43	13,71	-	13,71	-	68,29	-	0,92	-	-	1,04
Итого	408,00		1232,47	997,19	235,28						2,15	228,38	0,00	228,38	233,05	0,00	233,05	0,00			15,60	0,00	0,00	17,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 04:00	42519,34	36333,04	8597,51	-	8793,72	-	1379,03	-	-
	23.05.16 04:00	43411,95	37057,24	8759,31	-	8958,80	-	1390,88	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -2,88 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **233,05** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«___» _____ г.