Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 116 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9060.038.1
Строит.Адрес: Седова 116
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205585-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205585 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	87,83	73,73	14,10	66,71	43,64	23,07	7,00	5,00	1,63	15,11	-	-	15,42	-	15,42	-	66,54	-	1,01			2,64
25.04.16	24,00	-	85,63	73,96	11,67	66,00	43,72	22,28	7,00	5,00	1,59	12,68	-	-	12,93	-	12,93	-	65,49	-	0,83			2,42
26.04.16	24,00	-	85,93	74,56	11,37	66,89	44,44	22,45	7,00	5,00	1,61	12,45	-	-	12,69	-	12,69	-	66,42	-	0,83			2,44
27.04.16	24,00	-	86,72	75,06	11,66	65,78	44,19	21,59	7,00	5,00	1,56	12,71	-	-	12,97	-	12,97	-	65,52	-	0,83			2,39
28.04.16	24,00	-	85,90	75,24	10,66	66,25	44,55	21,70	7,00	5,00	1,57	11,70	-	-	11,95	-	11,95	-	65,88	-	0,77			2,34
29.04.16	24,00	-	86,99	75,51	11,48	66,54	44,61	21,93	7,00	5,00	1,59	12,54	-	-	12,80	-	12,80	-	66,17	-	0,83			2,42
30.04.16	24,00	-	89,50	75,55	13,95	66,74	44,68	22,06	7,00	5,00	1,60	15,02	-	-	15,33	-	15,33	-	66,56	-	1,00			2,60
01.05.16	24,00	-	84,85	73,40	11,45	66,82	44,53	22,29	7,00	5,00	1,57	12,47	-	-	12,73	-	12,73	-	66,42	-	0,83			2,40
02.05.16	24,00	-	78,13	66,52	11,61	66,50	43,46	23,04	7,00	5,00	1,47	12,53	-	-	12,80	-	12,80	-	66,26	-	0,83			2,31
03.05.16	24,00	-	78,13	66,60	11,53	66,81	44,04	22,77	7,00	5,00	1,47	12,37	-	-	12,62	-	12,62	-	66,49	-	0,82			2,29
04.05.16	24,00	-	78,20	67,71	10,49	67,22	44,59	22,63	7,00	5,00	1,48	11,34	-	-	11,58	-	11,58	-	66,55	-	0,75			2,24
05.05.16	24,00	-	79,80	69,20	10,60	66,10	44,37	21,73	7,00	5,00	1,45	11,53	-	-	11,76	-	11,76	-	65,81	-	0,76			2,20
06.05.16	24,00	-	76,20	64,79	11,41	66,64	53,72	12,92	7,00	5,00	0,78	12,31	-	-	12,56	-	12,56	-	66,46	-	0,82			1,60
Среднее	24,00	-	83,37	71,68	11,69	66,54	44,96	21,57	7,00	5,00	1,49	12,67	-	-	12,93	-	12,93	-	66,20	-	0,84	-	-	2,33
Итого	312,00		1083,81	931,83	151,98						19,37	164,76	0,00	0,00	168,14	0,00	168,14	0,00			10,91	0,00	0,00	30,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 05:00	42405,33	35937,24	7555,34	-	7725,70	-	1372,13	-	-
	11.05.16 05:00	43742,72	37083,84	7762,39	-	7937,03	-	1406,26	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **29,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **168,14** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел обслуживания КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.

печать энергосбыта