Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 116 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9060.038.1
Строит.Адрес: Седова 116
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205585-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205585
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до __________
Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0,184	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср= 0,045		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=55,44	Gвент.=0	Gтех.пот.=0	Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	64,77	54,26	10,51	68,96	62,73	6,23	7,00	5,00	0,29	11,37	-	-	11,61	-	11,61	-	68,70	-	0,78			1,07
08.05.16	24,00	-	64,44	54,40	10,04	69,04	62,78	6,26	7,00	5,00	0,29	10,94	-	-	11,19	-	11,19	-	68,67	-	0,75			1,04
09.05.16	24,00	-	63,88	54,18	9,70	69,03	62,71	6,32	7,00	5,00	0,29	10,61	-	-	10,82	-	10,82	-	68,61	-	0,73			1,02
10.05.16	24,00	-	62,84	53,73	9,11	69,45	63,10	6,35	7,00	5,00	0,29	9,94	-	-	10,16	-	10,16	-	69,13	-	0,69			0,98
11.05.16	24,00	-	65,55	55,54	10,01	69,35	63,07	6,28	7,00	5,00	0,30	10,82	-	-	11,08	-	11,08	-	68,96	-	0,74			1,05
12.05.16	24,00	-	72,47	61,87	10,60	68,97	63,11	5,86	7,00	5,00	0,32	11,30	-	-	11,57	-	11,57	-	68,61	-	0,78			1,10
13.05.16	24,00	-	71,83	61,86	9,97	69,21	63,33	5,88	7,00	5,00	0,32	10,74	-	-	10,98	-	10,98	-	68,83	-	0,74			1,06
14.05.16	24,00	-	73,01	61,90	11,11	68,95	63,19	5,76	7,00	5,00	0,31	11,92	-	-	12,16	-	12,16	-	68,65	-	0,82			1,12
15.05.16	24,00	-	72,92	61,69	11,23	69,11	63,37	5,74	7,00	5,00	0,31	11,89	-	-	12,16	-	12,16	-	68,74	-	0,82			1,13
16.05.16	24,00	-	71,28	61,64	9,64	68,96	63,28	5,68	7,00	5,00	0,32	10,25	-	-	10,48	-	10,48	-	68,62	-	0,70			1,02
17.05.16	24,00	-	71,04	61,38	9,66	69,05	63,37	5,68	7,00	5,00	0,31	10,37	-	-	10,59	-	10,59	-	68,59	-	0,71			1,02
18.05.16	24,00	-	71,56	61,66	9,90	69,29	63,56	5,73	7,00	5,00	0,31	10,59	-	-	10,82	-	10,82	-	68,93	-	0,73			1,04
19.05.16	24,00	-	71,06	61,95	9,11	69,32	63,62	5,70	7,00	5,00	0,32	9,72	-	-	9,97	-	9,97	-	69,02	-	0,67			0,99
20.05.16	24,00	-	71,65	61,60	10,05	68,80	63,09	5,71	7,00	5,00	0,31	10,77	-	-	11,01	-	11,01	-	68,57	-	0,74			1,05
21.05.16	24,00	-	72,10	61,72	10,38	68,99	63,34	5,65	7,00	5,00	0,31	11,11	-	-	11,35	-	11,35	-	68,62	-	0,76			1,07
22.05.16	24,00	-	73,36	61,90	11,46	69,05	63,42	5,63	7,00	5,00	0,31	12,20	-	-	12,46	-	12,46	-	68,76	-	0,84			1,14
23.05.16	24,00	-	71,22	61,41	9,81	69,34	63,68	5,66	7,00	5,00	0,31	10,52	-	-	10,76	-	10,76	-	69,05	-	0,73			1,03
Среднее	24,00	-	69,70	59,57	10,13	69,11	63,22	5,89	7,00	5,00	0,31	10,89	-	-	11,13	-	11,13	-	68,77	-	0,75	-	-	1,05
Итого	408,00		1184,98	1012,69	172,29						5,19	185,06	0,00	0,00	189,17	0,00	189,17	0,00			12,72	0,00	0,00	17,91

	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
Показания счетчиков на момент снятия данных:	11.05.16 05:00	43742,72	37083,84	7762,39	-	7937,03	-	1406,26	-	-
	24.05.16 06:00	44677,25	37885,26	7904,82	-	8082,66	-	1420,10	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -2,33 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **15,57** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **189,17** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
____________ /____________/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.

печать энергосбыта