Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 118 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9061.038.1
Строит.Адрес: Седова 118
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208195-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208195 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	47,67	38,72	8,95	69,00	60,34	8,66	7,00	5,00	0,34	8,95	-	-	9,29	-	9,29	-	68,35	-	0,61			0,96
08.05.16	24,00	-	46,09	38,80	7,29	69,10	60,40	8,70	7,00	5,00	0,34	7,29	-	-	7,63	-	7,63	-	68,12	-	0,50			0,84
09.05.16	24,00	-	46,77	38,56	8,21	69,08	60,32	8,76	7,00	5,00	0,35	8,21	-	-	8,61	-	8,61	-	68,35	-	0,56			0,91
10.05.16	24,00	-	46,45	38,57	7,88	69,48	60,74	8,74	7,00	5,00	0,35	7,88	-	-	8,28	-	8,28	-	68,78	-	0,54			0,89
11.05.16	24,00	-	48,75	39,56	9,19	69,43	60,71	8,72	7,00	5,00	0,35	9,19	-	-	9,70	-	9,70	-	68,80	-	0,63			0,98
12.05.16	24,00	-	53,99	44,69	9,30	69,01	61,06	7,95	7,00	5,00	0,36	9,30	-	-	9,91	-	9,91	-	68,44	-	0,64			1,00
13.05.16	24,00	-	52,90	44,86	8,04	69,24	61,23	8,01	7,00	5,00	0,36	8,04	-	-	8,62	-	8,62	-	68,66	-	0,55			0,92
14.05.16	24,00	-	53,84	44,89	8,95	68,99	61,12	7,87	7,00	5,00	0,36	8,95	-	-	9,49	-	9,49	-	68,36	-	0,61			0,98
15.05.16	24,00	-	54,81	44,74	10,07	69,15	61,37	7,78	7,00	5,00	0,36	10,07	-	-	10,74	-	10,74	-	68,58	-	0,69			1,05
16.05.16	24,00	-	53,47	44,66	8,81	69,00	61,28	7,72	7,00	5,00	0,35	8,81	-	-	9,33	-	9,33	-	68,49	-	0,60			0,96
17.05.16	24,00	-	52,02	44,49	7,53	69,08	61,25	7,83	7,00	5,00	0,35	7,53	-	-	8,09	-	8,09	-	68,47	-	0,52			0,87
18.05.16	24,00	-	54,35	44,54	9,81	69,34	61,43	7,91	7,00	5,00	0,36	9,81	-	-	10,30	-	10,30	-	68,81	-	0,68			1,04
19.05.16	24,00	-	53,94	44,74	9,20	69,39	61,51	7,88	7,00	5,00	0,36	9,20	-	-	9,77	-	9,77	-	68,82	-	0,63			0,99
20.05.16	24,00	-	53,24	44,41	8,83	68,84	60,98	7,86	7,00	5,00	0,36	8,83	-	-	9,35	-	9,35	-	68,20	-	0,60			0,96
21.05.16	24,00	-	53,42	44,51	8,91	69,03	61,22	7,81	7,00	5,00	0,36	8,91	-	-	9,47	-	9,47	-	68,43	-	0,61			0,97
22.05.16	24,00	-	55,07	44,56	10,51	69,08	61,27	7,81	7,00	5,00	0,36	10,51	-	-	10,99	-	10,99	-	68,48	-	0,72			1,08
23.05.16	24,00	-	53,73	44,24	9,49	69,37	61,58	7,79	7,00	5,00	0,35	9,49	-	-	10,05	-	10,05	-	68,82	-	0,65			1,01
Среднее	24,00	-	51,79	42,91	8,88	69,15	61,05	8,11	7,00	5,00	0,35	8,88	-	-	9,39	-	9,39	-	68,53	-	0,61	-	-	0,96
Итого	408,00		880,51	729,54	150,97						6,02	150,97	0,00	0,00	159,62	0,00	159,62	0,00			10,35	0,00	0,00	16,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 04:00	28990,56	24205,03	4196,17	-	4291,69	-	1106,99	-	-
	24.05.16 05:00	29687,77	24783,39	4196,17	-	4291,69	-	1119,80	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -1,90 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **159,62** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 01 ИЮН 2016 «____» _____ г.