Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 124 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8702.038.1
Строит.Адрес: Седова 124
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: BKT7-207115-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207115 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 6,87

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	129,80	107,00	22,80	66,74	42,36	24,38	7,00	5,00	2,50	24,32	-	-	24,82	-	24,82	-	66,83	-	1,63			4,13
25.04.16	24,00	-	128,80	107,91	20,89	65,96	42,48	23,48	7,00	5,00	2,45	22,35	-	-	22,82	-	22,82	-	65,69	-	1,47			3,91
26.04.16	24,00	-	128,99	109,61	19,38	66,98	43,31	23,67	7,00	5,00	2,50	20,88	-	-	21,33	-	21,33	-	66,84	-	1,40			3,90
27.04.16	24,00	-	127,67	109,65	18,02	65,81	43,02	22,79	7,00	5,00	2,40	19,49	-	-	19,91	-	19,91	-	65,88	-	1,28			3,69
28.04.16	24,00	-	128,30	109,70	18,60	66,31	43,29	23,02	7,00	5,00	2,42	20,18	-	-	20,56	-	20,56	-	66,24	-	1,34			3,76
29.04.16	24,00	-	129,75	108,52	21,23	66,55	43,19	23,36	7,00	5,00	2,44	22,74	-	-	23,20	-	23,20	-	66,53	-	1,51			3,95
30.04.16	24,00	-	128,65	110,66	17,99	66,82	43,43	23,39	7,00	5,00	2,49	19,52	-	-	19,92	-	19,92	-	66,86	-	1,31			3,79
01.05.16	24,00	-	123,05	108,60	14,45	66,80	43,51	23,29	7,00	5,00	2,44	15,87	-	-	16,19	-	16,19	-	66,63	-	1,06			3,50
02.05.16	24,00	-	113,69	98,07	15,62	66,56	42,52	24,04	7,00	5,00	2,27	16,97	-	-	17,33	-	17,33	-	66,50	-	1,13			3,40
03.05.16	24,00	-	116,41	96,81	19,60	66,82	43,00	23,82	7,00	5,00	2,22	20,93	-	-	21,36	-	21,36	-	66,67	-	1,40			3,62
04.05.16	24,00	-	116,93	99,15	17,78	67,28	43,64	23,64	7,00	5,00	2,26	19,12	-	-	19,52	-	19,52	-	67,06	-	1,28			3,54
05.05.16	24,00	-	118,59	100,23	18,36	66,22	43,48	22,74	7,00	5,00	2,19	19,76	-	-	20,15	-	20,15	-	66,41	-	1,31			3,50
06.05.16	24,00	-	108,75	93,67	15,08	66,78	54,55	12,23	7,00	5,00	1,06	16,44	-	-	16,78	-	16,78	-	66,93	-	1,10			2,16
Среднее	24,00	-	123,03	104,58	18,45	66,59	43,98	22,60	7,00	5,00	2,28	19,89	-	-	20,30	-	20,30	-	66,54	-	1,32	-	-	3,60
Итого	312,00		1599,38	1359,58	239,80						29,63	258,57	0,00	0,00	263,89	0,00	263,89	0,00			17,21	0,00	0,00	46,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 03:00	15255,28	12970,78	2366,67	-	2433,64	-	604,26	-	-
	11.05.16 10:00	17250,12	14655,63	2699,78	-	2773,71	-	655,80	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °C = -1,78 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **45,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **263,89** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.
печать энергосбыта