Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 124 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8702.038.1
Строит.Адрес: Седова 124
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207115-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207115 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 12,61

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	93,12	77,43	15,69	69,06	68,92	0,14	7,00	5,00	0,00	16,81	-	-	17,18	-	17,18	-	69,03	-	1,16			1,16
08.05.16	24,00	-	93,44	77,45	15,99	69,12	69,00	0,12	7,00	5,00	0,00	17,02	-	-	17,38	-	17,38	-	68,96	-	1,17			1,17
09.05.16	24,00	-	94,34	76,17	18,17	69,08	68,97	0,11	7,00	5,00	0,00	19,18	-	-	19,60	-	19,60	-	68,89	-	1,32			1,32
10.05.16	24,00	-	93,86	76,19	17,67	69,53	69,38	0,15	7,00	5,00	0,00	18,68	-	-	19,11	-	19,11	-	69,51	-	1,30			1,30
11.05.16	24,00	-	97,29	79,11	18,18	69,43	69,31	0,12	7,00	5,00	0,00	19,15	-	-	19,55	-	19,55	-	69,33	-	1,33			1,33
12.05.16	24,00	-	107,02	88,37	18,65	69,04	68,94	0,10	7,00	5,00	0,00	19,55	-	-	19,98	-	19,98	-	68,94	-	1,35			1,35
13.05.16	24,00	-	106,05	88,94	17,11	69,28	69,19	0,09	7,00	5,00	0,00	18,01	-	-	18,40	-	18,40	-	69,15	-	1,24			1,24
14.05.16	24,00	-	106,17	89,10	17,07	69,04	68,92	0,12	7,00	5,00	0,00	18,00	-	-	18,40	-	18,40	-	69,03	-	1,24			1,24
15.05.16	24,00	-	108,48	87,36	21,12	69,15	69,08	0,07	7,00	5,00	0,00	22,02	-	-	22,48	-	22,48	-	68,95	-	1,52			1,52
16.05.16	24,00	-	107,82	87,81	20,01	69,02	68,94	0,08	7,00	5,00	0,00	20,94	-	-	21,38	-	21,38	-	68,91	-	1,44			1,44
17.05.16	24,00	-	106,09	88,14	17,95	69,13	69,05	0,08	7,00	5,00	0,00	18,93	-	-	19,33	-	19,33	-	68,97	-	1,31			1,31
18.05.16	24,00	-	106,71	88,84	17,87	69,36	69,25	0,11	7,00	5,00	0,00	18,81	-	-	19,22	-	19,22	-	69,36	-	1,30			1,30
19.05.16	24,00	-	107,57	89,17	18,40	69,40	69,29	0,11	7,00	5,00	0,00	19,33	-	-	19,75	-	19,75	-	69,39	-	1,34			1,34
20.05.16	24,00	-	106,33	89,02	17,31	68,87	68,75	0,12	7,00	5,00	0,00	18,25	-	-	18,65	-	18,65	-	68,91	-	1,26			1,26
21.05.16	24,00	-	107,48	88,79	18,69	69,02	68,93	0,09	7,00	5,00	0,00	19,71	-	-	20,12	-	20,12	-	68,94	-	1,36			1,36
22.05.16	24,00	-	107,10	89,48	17,62	69,14	69,03	0,11	7,00	5,00	0,00	18,70	-	-	19,11	-	19,11	-	69,15	-	1,30			1,30
23.05.16	24,00	-	107,41	88,29	19,12	69,39	69,28	0,11	7,00	5,00	0,00	20,20	-	-	20,66	-	20,66	-	69,41	-	1,40			1,40
Среднее	24,00	-	103,31	85,27	18,04	69,18	69,07	0,11	7,00	5,00	-	19,02	-	-	19,43	-	19,43	-	69,11	-	1,31	-	-	1,31
Итого	408,00		1756,28	1449,66	306,62						0,00	323,29	0,00	0,00	330,30	0,00	330,30	0,00			22,33	0,00	0,00	22,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 10:00	17250,12	14655,63	2699,78	-	2773,71	-	655,80	-	-
	24.05.16 04:00	18613,46	15782,59	2948,47	-	3027,78	-	672,32	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °C = -4,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **18,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **330,30** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 01 ИЮН 2016

«_____» _____ г.