Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 128 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8701.038.1
Строит.Адрес: Седова 128
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208199-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208199 Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	69,08	54,72	14,36	68,48	63,51	4,97	7,00	5,00	0,35	13,31	-	-	13,59	-	13,59	-	68,46	-	0,91			1,26
08.05.16	24,00	-	69,60	55,21	14,39	68,56	63,56	5,00	7,00	5,00	0,33	13,69	-	-	13,99	-	13,99	-	68,50	-	0,94			1,27
09.05.16	24,00	-	72,81	54,82	17,99	68,52	63,54	4,98	7,00	5,00	0,31	17,47	-	-	17,84	-	17,84	-	68,43	-	1,20			1,51
10.05.16	24,00	-	68,31	54,93	13,38	68,98	63,95	5,03	7,00	5,00	0,32	12,84	-	-	13,09	-	13,09	-	69,00	-	0,89			1,20
11.05.16	24,00	-	70,41	53,22	17,19	68,87	64,00	4,87	7,00	5,00	0,58	12,56	-	-	12,83	-	12,83	-	68,78	-	0,86			1,45
12.05.16	24,00	-	77,83	63,21	14,62	68,53	63,96	4,57	7,00	5,00	0,34	13,85	-	-	14,14	-	14,14	-	68,47	-	0,95			1,29
13.05.16	24,00	-	76,64	63,34	13,30	68,77	64,18	4,59	7,00	5,00	0,34	12,58	-	-	12,83	-	12,83	-	68,66	-	0,87			1,21
14.05.16	24,00	-	80,18	63,22	16,96	68,56	64,04	4,52	7,00	5,00	0,34	16,22	-	-	16,59	-	16,59	-	68,58	-	1,11			1,45
15.05.16	24,00	-	77,18	63,21	13,97	68,66	64,22	4,44	7,00	5,00	0,33	13,28	-	-	13,56	-	13,56	-	68,52	-	0,91			1,24
16.05.16	24,00	-	77,82	63,04	14,78	68,52	64,06	4,46	7,00	5,00	0,34	13,99	-	-	14,27	-	14,27	-	68,41	-	0,96			1,30
17.05.16	24,00	-	77,61	55,41	22,20	68,64	64,32	4,32	7,00	5,00	0,81	13,96	-	-	14,25	-	14,25	-	68,56	-	0,96			1,77
18.05.16	24,00	-	78,57	63,23	15,34	68,86	64,27	4,59	7,00	5,00	0,36	14,37	-	-	14,69	-	14,69	-	68,87	-	0,99			1,35
19.05.16	24,00	-	77,22	63,71	13,51	68,88	64,29	4,59	7,00	5,00	0,37	12,39	-	-	12,67	-	12,67	-	68,79	-	0,86			1,23
20.05.16	24,00	-	77,60	63,28	14,32	68,38	63,83	4,55	7,00	5,00	0,37	13,19	-	-	13,48	-	13,48	-	68,47	-	0,91			1,27
21.05.16	24,00	-	77,94	63,34	14,60	68,53	64,00	4,53	7,00	5,00	0,37	13,41	-	-	13,69	-	13,69	-	68,53	-	0,92			1,29
22.05.16	24,00	-	78,03	63,36	14,67	68,67	64,13	4,54	7,00	5,00	0,38	13,41	-	-	13,70	-	13,70	-	68,75	-	0,92			1,30
23.05.16	24,00	-	75,79	63,00	12,79	68,89	64,36	4,53	7,00	5,00	0,38	11,45	-	-	11,71	-	11,71	-	68,89	-	0,79			1,17
Среднее	24,00	-	75,45	60,25	15,20	68,66	64,01	4,65	7,00	5,00	0,39	13,65	-	-	13,94	-	13,94	-	68,63	-	0,94	-	-	1,33
Итого	408,00		1282,62	1024,25	258,37						6,62	231,97	0,00	0,00	236,92	0,00	236,92	0,00			15,92	0,00	0,00	22,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 03:00	10772,69	8660,77	1797,63	-	1845,46	-	407,28	-	-
	24.05.16 04:00	11779,82	9469,25	1972,58	-	2024,16	-	428,63	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -2,93 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,62** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **236,92** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.