Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 130 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 130
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207333-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207333 Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	347,56	334,98	12,58	66,71	61,12	5,59	7,00	5,00	1,81	13,74	-	-	14,02	-	14,02	-	66,61	-	0,92			2,72
25.04.16	24,00	-	350,16	337,91	12,25	65,98	60,49	5,49	7,00	5,00	1,82	13,06	-	-	13,31	-	13,31	-	65,32	-	0,85			2,68
26.04.16	24,00	-	353,54	340,86	12,68	66,15	60,77	5,38	7,00	5,00	1,80	13,34	-	-	13,61	-	13,61	-	66,17	-	0,88			2,68
27.04.16	24,00	-	353,67	340,17	13,50	66,01	60,59	5,42	7,00	5,00	1,80	14,37	-	-	14,64	-	14,64	-	65,99	-	0,95			2,75
28.04.16	24,00	-	354,94	342,76	12,18	66,60	61,26	5,34	7,00	5,00	1,78	13,23	-	-	13,50	-	13,50	-	66,40	-	0,88			2,66
29.04.16	24,00	-	353,82	343,27	10,55	66,47	61,04	5,43	7,00	5,00	1,80	11,70	-	-	11,93	-	11,93	-	66,39	-	0,78			2,58
30.04.16	24,00	-	353,77	342,94	10,83	66,98	61,53	5,45	7,00	5,00	1,81	11,90	-	-	12,13	-	12,13	-	66,84	-	0,80			2,61
01.05.16	24,00	-	320,71	311,77	8,94	66,50	60,96	5,54	7,00	5,00	1,68	9,89	-	-	10,08	-	10,08	-	66,25	-	0,66			2,34
02.05.16	24,00	-	313,54	303,58	9,96	66,79	61,21	5,58	7,00	5,00	1,65	10,79	-	-	11,01	-	11,01	-	66,66	-	0,72			2,37
03.05.16	24,00	-	314,44	302,32	12,12	66,71	61,22	5,49	7,00	5,00	1,61	13,09	-	-	13,34	-	13,34	-	66,56	-	0,87			2,48
04.05.16	24,00	-	322,02	312,17	9,85	66,47	61,11	5,36	7,00	5,00	1,63	10,75	-	-	10,98	-	10,98	-	66,64	-	0,72			2,35
05.05.16	24,00	-	324,04	312,81	11,23	66,52	61,56	4,96	7,00	5,00	1,50	12,22	-	-	12,46	-	12,46	-	66,47	-	0,81			2,31
06.05.16	24,00	-	266,43	254,56	11,87	68,23	66,74	1,49	7,00	5,00	0,34	12,55	-	-	12,82	-	12,82	-	68,06	-	0,85			1,20
Среднее	24,00	-	332,97	321,55	11,43	66,62	61,51	5,12	7,00	5,00	1,62	12,36	-	-	12,60	-	12,60	-	66,49	-	0,82	-	-	2,44
Итого	312,00		4328,64	4180,10	148,54						21,02	160,63	0,00	0,00	163,83	0,00	163,83	0,00			10,69	0,00	0,00	31,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °C = -1,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **30,60** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **163,83** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«_____» _____ г.