Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 130 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 130
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207333-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207333 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	251,30	241,77	9,53	68,99	67,38	1,61	7,00	5,00	0,35	10,22	-	-	10,46	-	10,46	-	68,87	-	0,70			1,05
08.05.16	24,00	-	249,73	240,46	9,27	69,00	67,39	1,61	7,00	5,00	0,35	10,04	-	-	10,24	-	10,24	-	68,73	-	0,69			1,04
09.05.16	24,00	-	249,42	238,48	10,94	69,02	67,39	1,63	7,00	5,00	0,35	11,66	-	-	11,93	-	11,93	-	68,88	-	0,80			1,15
10.05.16	24,00	-	238,63	229,36	9,27	69,42	67,74	1,68	7,00	5,00	0,35	9,95	-	-	10,19	-	10,19	-	69,33	-	0,69			1,04
11.05.16	24,00	-	286,17	276,17	10,00	69,27	67,74	1,53	7,00	5,00	0,36	11,07	-	-	11,33	-	11,33	-	69,08	-	0,77			1,13
12.05.16	24,00	-	286,65	275,30	11,35	69,00	67,47	1,53	7,00	5,00	0,37	12,36	-	-	12,63	-	12,63	-	68,81	-	0,85			1,22
13.05.16	24,00	-	287,38	275,38	12,00	68,93	67,42	1,51	7,00	5,00	0,36	13,01	-	-	13,29	-	13,29	-	68,85	-	0,90			1,25
14.05.16	24,00	-	288,18	277,45	10,73	69,29	67,79	1,50	7,00	5,00	0,35	11,82	-	-	12,06	-	12,06	-	69,11	-	0,82			1,17
15.05.16	24,00	-	286,83	274.80	12,03	69,03	67,56	1,47	7,00	5,00	0,34	13,12	-	-	13,40	-	13,40	-	68,82	-	0,90			1,25
16.05.16	24,00	-	285,09	274,16	10,93	69,02	67,55	1,47	7,00	5,00	0,35	11,91	-	-	12,17	-	12,17	-	68,84	-	0,82			1,17
17.05.16	24,00	-	283,65	273,78	9,87	68,85	67,38	1,47	7,00	5,00	0,35	10,82	-	-	11,06	-	11,06	-	68,63	-	0,74			1,10
18.05.16	24,00	-	289,82	278,74	11,08	69,28	67,81	1,47	7,00	5,00	0,36	12,00	-	-	12,28	-	12,28	-	69,23	-	0,83			1,20
19.05.16	24,00	-	288,26	277,79	10,47	69,15	67,67	1,48	7,00	5,00	0,35	11,50	-	-	11,74	-	11,74	-	69,01	-	0,79			1,15
20.05.16	24,00	-	288,12	277,63	10,49	68,98	67,52	1,46	7,00	5,00	0,35	11,44	-	-	11,70	-	11,70	-	68,91	-	0,79			1,14
21.05.16	24,00	-	289,70	279,13	10,57	68,90	67,44	1,46	7,00	5,00	0,35	11,67	-	-	11,90	-	11,90	-	68,82	-	0,80			1,15
22.05.16	24,00	-	287,34	275,23	12,11	69,22	67,75	1,47	7,00	5,00	0,34	13,19	-	-	13,45	-	13,45	-	69,17	-	0,91			1,25
23.05.16	24,00	-	288,55	277,72	10,83	69,32	67,88	1,44	7,00	5,00	0,34	11,94	-	-	12,21	-	12,21	-	69,23	-	0,83			1,16
Среднее	24,00	-	277,93	267,26	10,67	69,10	67,58	1,52	7,00	5,00	0,35	11,63	-	-	11,88	-	11,88	-	68,96	-	0,80	-	-	1,15
Итого	408,00		4724,82	4543,35	181,47						5,97	197,72	0,00	0,00	202,04	0,00	202,04	0,00			13,64	0,00	0,00	19,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -2,49 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,11** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **202,04** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 01 ИЮН 2016 «____» _____ г.
печать энергосбыта