Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 132 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8699.038.1
Строит.Адрес: Седова 132
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: BKT7-208344-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208344 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	54,24	43,30	10,94	68,99	61,48	7,51	7,00	5,00	0,29	11,50	-	-	11,76	-	11,76	-	68,72	-	0,79			1,08
08.05.16	24,00	-	52,53	43,42	9,11	69,04	61,53	7,51	7,00	5,00	0,29	9,70	-	-	9,89	-	9,89	-	68,59	-	0,67			0,96
09.05.16	24,00	-	56,02	43,12	12,90	69,01	61,49	7,52	7,00	5,00	0,30	13,44	-	-	13,73	-	13,73	-	68,63	-	0,92			1,22
10.05.16	24,00	-	55,86	43,02	12,84	69,49	61,91	7,58	7,00	5,00	0,29	13,37	-	-	13,64	-	13,64	-	69,28	-	0,93			1,22
11.05.16	24,00	-	56,72	44,63	12,09	69,36	61,87	7,49	7,00	5,00	0,30	12,59	-	-	12,84	-	12,84	-	69,02	-	0,87			1,17
12.05.16	24,00	-	62,45	49,49	12,96	68,96	61,96	7,00	7,00	5,00	0,33	13,39	-	-	13,71	-	13,71	-	68,57	-	0,92			1,24
13.05.16	24,00	-	60,96	49,45	11,51	69,23	62,19	7,04	7,00	5,00	0,32	11,93	-	-	12,21	-	12,21	-	68,86	-	0,82			1,15
14.05.16	24,00	-	60,91	49,49	11,42	69,00	62,06	6,94	7,00	5,00	0,32	11,86	-	-	12,09	-	12,09	-	68,71	-	0,81			1,13
15.05.16	24,00	-	61,78	49,30	12,48	69,11	62,24	6,87	7,00	5,00	0,32	12,87	-	-	13,14	-	13,14	-	68,71	-	0,89			1,20
16.05.16	24,00	-	61,84	49,24	12,60	68,98	62,12	6,86	7,00	5,00	0,32	13,00	-	-	13,26	-	13,26	-	68,66	-	0,89			1,21
17.05.16	24,00	-	59,99	49,04	10,95	69,09	62,16	6,93	7,00	5,00	0,32	11,33	-	-	11,58	-	11,58	-	68,76	-	0,78			1,10
18.05.16	24,00	-	61,19	49,37	11,82	69,30	62,36	6,94	7,00	5,00	0,33	12,17	-	-	12,44	-	12,44	-	68,95	-	0,84			1,16
19.05.16	24,00	-	61,22	49,68	11,54	69,32	62,41	6,91	7,00	5,00	0,32	11,90	-	-	12,19	-	12,19	-	68,96	-	0,82			1,15
20.05.16	24,00	-	58,63	49,44	9,19	68,81	61,95	6,86	7,00	5,00	0,32	9,51	-	-	9,73	-	9,73	-	68,49	-	0,65			0,97
21.05.16	24,00	-	61,42	49,41	12,01	68,96	62,08	6,88	7,00	5,00	0,33	12,29	-	-	12,55	-	12,55	-	68,63	-	0,84			1,17
22.05.16	24,00	-	60,64	49,55	11,09	69,10	62,22	6,88	7,00	5,00	0,33	11,34	-	-	11,60	-	11,60	-	68,84	-	0,78			1,11
23.05.16	24,00		60,23	49,47	10,76	68,96	62,08	6,87	7,00	5,00	0,33	11,05	-	-	11,29	-	11,29	-	68,65	-	0,76	-	-	1,08
Среднее	24,00	-	59,21	47,67	11,54	69,10	62,01	7,09	7,00	5,00	0,31	11,96	-	-	12,21	-	12,21	-	68,77	-	0,82	-	-	1,14
Итого	408,00		1006,63	810,42	196,21						5,34	203,24	0,00	0,00	207,65	0,00	207,65	0,00			13,99	0,00	0,00	19,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	1341,13	1105,81	752,00	-	767,11	-	25,57	-	-
	24.09.15 02:00	1341,13	1105,81	752,00	-	767,11	-	25,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -2,56 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,77** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **207,65** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.