Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 140 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8729.038.1
Строит.Адрес: Седова 140
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208254-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208254 Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2508
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,114
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=45,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	189,73	171,56	18,17	65,24	45,95	19,29	7,00	5,00	3,31	18,17	-	-	20,19	-	20,19	-	65,10	-	1,18			4,50
25.04.16	24,00	-	189,12	172,35	16,77	64,66	45,95	18,71	7,00	5,00	3,23	16,77	-	-	18,67	-	18,67	-	64,45	-	1,08			4,31
26.04.16	24,00	-	190,32	174,04	16,28	65,47	46,67	18,80	7,00	5,00	3,28	16,28	-	-	18,21	-	18,21	-	65,30	-	1,06			4,34
27.04.16	24,00	-	190,74	175,34	15,40	64,41	46,27	18,14	7,00	5,00	3,19	15,40	-	-	17,24	-	17,24	-	64,26	-	0,99			4,18
28.04.16	24,00	-	192,12	174,81	17,31	64,87	46,53	18,34	7,00	5,00	3,21	17,31	-	-	19,24	-	19,24	-	64,72	-	1,12			4,33
29.04.16	24,00	-	190,96	175,91	15,05	65,14	46,68	18,46	7,00	5,00	3,25	15,05	-	-	16,94	-	16,94	-	64,97	-	0,98			4,23
30.04.16	24,00	-	191,60	175,96	15,64	65,28	46,66	18,62	7,00	5,00	3,28	15,64	-	-	17,58	-	17,58	-	65,13	-	1,02			4,30
01.05.16	24,00	-	184,79	171,55	13,24	65,39	46,63	18,76	7,00	5,00	3,22	13,24	-	-	15,05	-	15,05	-	65,21	-	0,86			4,09
02.05.16	24,00	-	169,78	155,22	14,56	64,89	45,51	19,38	7,00	5,00	3,01	14,56	-	-	16,36	-	16,36	-	64,73	-	0,94			3,95
03.05.16	24,00	-	170,07	155,26	14,81	65,28	46,07	19,21	7,00	5,00	2,99	14,81	-	-	16,58	-	16,58	-	65,10	-	0,96			3,95
04.05.16	24,00	-	172,84	158,41	14,43	65,77	46,73	19,04	7,00	5,00	3,02	14,43	-	-	16,14	-	16,14	-	65,56	-	0,95			3,97
05.05.16	24,00	-	175,38	162,10	13,28	64,65	46,35	18,30	7,00	5,00	2,97	13,28	-	-	14,98	-	14,98	-	64,49	-	0,86			3,83
06.05.16	24,00	-	165,72	152,95	12,77	65,04	52,78	12,26	7,00	5,00	1,88	12,77	-	-	13,90	-	13,90	-	64,90	-	0,83			2,71
Среднее	24,00	-	182,55	167,34	15,21	65,08	46,83	18,25	7,00	5,00	3,07	15,21	-	-	17,01	-	17,01	-	64,92	-	0,99	-	-	4,05
Итого	312,00		2373,17	2175,46	197,71						39,86	197,71	0,00	0,00	221,08	0,00	221,08	0,00			12,83	0,00	0,00	52,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
04.10.15 15:00	86221,03	75425,92	0,00	-	44651,38	-	2530,30	-	-
04.10.15 15:00	86221,03	75425,92	0,00	-	44651,38	-	2530,30	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,36 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **51,33** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **221,08** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.