Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 140 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8729.038.1
Строит.Адрес: Седова 140
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208254-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208254 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2508
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,114
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=45,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	141,17	130,13	11,04	66,92	61,54	5,38	7,00	5,00	0,70	11,04	-	-	11,61	-	11,61	-	66,75	-	0,74			1,44
08.05.16	24,00	-	142,00	130,38	11,62	67,06	61,65	5,41	7,00	5,00	0,71	11,62	-	-	12,16	-	12,16	-	66,87	-	0,78			1,49
09.05.16	24,00	-	141,46	129,41	12,05	67,08	61,66	5,42	7,00	5,00	0,71	12,05	-	-	12,65	-	12,65	-	66,89	-	0,81			1,52
10.05.16	24,00	-	141,43	129,69	11,74	67,44	61,97	5,47	7,00	5,00	0,72	11,74	-	-	12,22	-	12,22	-	67,27	-	0,79			1,51
11.05.16	24,00	-	145,54	132,82	12,72	67,50	62,06	5,44	7,00	5,00	0,73	12,72	-	-	13,20	-	13,20	-	67,32	-	0,86			1,59
12.05.16	24,00	-	161,51	148,55	12,96	67,35	62,21	5,14	7,00	5,00	0,77	12,96	-	-	13,66	-	13,66	-	67,16	-	0,87			1,64
13.05.16	24,00	-	163,72	147,81	15,91	67,57	62,39	5,18	7,00	5,00	0,77	15,91	-	-	16,66	-	16,66	-	67,39	-	1,07			1,85
14.05.16	24,00	-	161,12	148,80	12,32	67,31	62,21	5,10	7,00	5,00	0,77	12,32	-	-	12,94	-	12,94	-	67,14	-	0,83			1,60
15.05.16	24,00	-	162,19	147,96	14,23	67,52	62,46	5,06	7,00	5,00	0,76	14,23	-	-	14,84	-	14,84	-	67,33	-	0,96			1,72
16.05.16	24,00	-	160,53	148,23	12,30	67,38	62,33	5,05	7,00	5,00	0,76	12,30	-	-	12,97	-	12,97	-	67,19	-	0,83			1,58
17.05.16	24,00	-	161,98	147,18	14,80	67,48	62,38	5,10	7,00	5,00	0,76	14,80	-	-	15,43	-	15,43	-	67,29	-	1,00			1,75
18.05.16	24,00	-	161,29	149,02	12,27	67,57	62,53	5,14	7,00	5,00	0,77	12,27	-	-	12,93	-	12,93	-	67,50	-	0,83			1,60
19.05.16	24,00	-	163,11	151,26	11,85	67,72	62,62	5,10	7,00	5,00	0,78	11,85	-	-	12,36	-	12,36	-	67,55	-	0,80			1,58
20.05.16	24,00	-	162,77	150,53	12,24	67,18	62,10	5,08	7,00	5,00	0,77	12,24	-	-	12,79	-	12,79	-	67,03	-	0,82			1,59
21.05.16	24,00	-	163,62	150,84	12,78	67,40	62,36	5,04	7,00	5,00	0,77	12,78	-	-	13,47	-	13,47	-	67,23	-	0,86			1,63
22.05.16	24,00	-	163,88	151,16	12,72	67,43	62,36	5,07	7,00	5,00	0,78	12,72	-	-	13,31	-	13,31	-	67,27	-	0,86			1,63
23.05.16	24,00		163,42	150,84	12,58	67,34	62,27	5,06	7,00	5,00	0,77	12,58	-	-	13,19	-	13,19	-	67,18	-	0,85	-	-	1,62
Среднее	24,00	-	156,51	143,80	12,71	67,37	62,18	5,19	7,00	5,00	0,75	12,71	-	-	13,32	-	13,32	-	67,20	-	0,85	-	-	1,61
Итого	408,00		2660,74	2444,61	216,13						12,80	216,13	0,00	0,00	226,39	0,00	226,39	0,00			14,53	0,00	0,00	27,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.10.15 15:00	86221,03	75425,92	0,00	-	44651,38	-	2530,30	-	
	04.10.15 15:00	86221,03	75425,92	0,00	-	44651,38	-	2530,30	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -2,73 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **24,60** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **226,39** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ / _____ /

печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.