Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 144 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8730.038.1
Строит.Адрес: Седова 144
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207107-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207107 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0946
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,043
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=17,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	85,73	65,94	19,79	66,54	40,90	25,64	7,00	5,00	1,69	19,79	-	-	21,06	-	21,06	-	66,63	-	1,32			3,01
25.04.16	24,00	-	83,26	66,00	17,26	65,68	40,98	24,70	7,00	5,00	1,64	17,26	-	-	18,46	-	18,46	-	65,32	-	1,13			2,77
26.04.16	24,00	-	83,93	66,52	17,41	66,75	41,98	24,77	7,00	5,00	1,65	17,41	-	-	18,64	-	18,64	-	66,55	-	1,16			2,81
27.04.16	24,00	-	83,46	66,65	16,81	65,62	41,79	23,83	7,00	5,00	1,59	16,81	-	-	18,01	-	18,01	-	65,63	-	1,10			2,69
28.04.16	24,00	-	84,03	66,50	17,53	66,16	42,08	24,08	7,00	5,00	1,60	17,53	-	-	18,73	-	18,73	-	66,08	-	1,16			2,76
29.04.16	24,00	-	82,06	66,48	15,58	66,37	42,04	24,33	7,00	5,00	1,62	15,58	-	-	16,79	-	16,79	-	66,36	-	1,03			2,65
30.04.16	24,00	-	83,61	66,60	17,01	66,62	42,13	24,49	7,00	5,00	1,63	17,01	-	-	18,24	-	18,24	-	66,67	-	1,13			2,77
01.05.16	24,00	-	78,60	64,08	14,52	66,43	41,93	24,50	7,00	5,00	1,57	14,52	-	-	15,66	-	15,66	-	66,18	-	0,96			2,53
02.05.16	24,00	-	73,56	58,02	15,54	66,24	40,92	25,32	7,00	5,00	1,47	15,54	-	-	16,55	-	16,55	-	66,18	-	1,03			2,50
03.05.16	24,00	-	74,79	58,38	16,41	66,48	41,68	24,80	7,00	5,00	1,45	16,41	-	-	17,46	-	17,46	-	66,36	-	1,09			2,54
04.05.16	24,00	-	76,19	59,28	16,91	66,88	42,35	24,53	7,00	5,00	1,46	16,91	-	-	18,01	-	18,01	-	66,61	-	1,13			2,59
05.05.16	24,00	-	75,25	60,07	15,18	65,91	42,04	23,87	7,00	5,00	1,43	15,18	-	-	16,18	-	16,18	-	65,96	-	1,00			2,44
06.05.16	24,00	-	67,24	54,12	13,12	66,52	49,82	16,70	7,00	5,00	0,90	13,12	-	-	13,86	-	13,86	-	66,70	-	0,88			1,78
Среднее	24,00	-	79,36	62,97	16,39	66,32	42,36	23,97	7,00	5,00	1,52	16,39	-	-	17,51	-	17,51	-	66,25	-	1,09	-	-	2,60
Итого	312,00		1031,71	818,64	213,07						19,71	213,07	0,00	0,00	227,65	0,00	227,65	0,00			14,12	0,00	0,00	33,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 03:00	19938,19	15440,98	314,31	-	11247,52	-	520,89	-	-
	11.05.16 03:00	21197,69	16439,52	529,28	-	11466,78	-	559,66	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,46 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **32,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **227,65** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.