Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 144 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8730.038.1
Строит.Адрес: Седова 144
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207107-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207107 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0946
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,043
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=17,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	57,76	45,40	12,36	68,41	58,76	9,65	7,00	5,00	0,47	11,87	-	-	12,12	-	12,12	-	68,34	-	0,81			1,28
08.05.16	24,00	-	56,12	45,45	10,67	68,38	58,70	9,68	7,00	5,00	0,47	10,24	-	-	10,44	-	10,44	-	68,21	-	0,70			1,17
09.05.16	24,00	-	58,43	45,38	13,05	68,38	58,66	9,72	7,00	5,00	0,48	12,55	-	-	12,80	-	12,80	-	68,25	-	0,86			1,34
10.05.16	24,00	-	57,45	45,73	11,72	68,84	59,16	9,68	7,00	5,00	0,47	11,34	-	-	11,57	-	11,57	-	68,85	-	0,78			1,25
11.05.16	24,00	-	58,93	45,68	13,25	68,72	58,95	9,77	7,00	5,00	0,49	12,69	-	-	12,97	-	12,97	-	68,61	-	0,87			1,36
12.05.16	24,00	-	61,94	50,06	11,88	68,47	59,22	9,25	7,00	5,00	0,49	11,55	-	-	11,78	-	11,78	-	68,38	-	0,79			1,28
13.05.16	24,00	-	61,73	50,09	11,64	68,77	59,44	9,33	7,00	5,00	0,49	11,44	-	-	11,67	-	11,67	-	68,66	-	0,78			1,27
14.05.16	24,00	-	61,04	50,11	10,93	68,57	59,33	9,24	7,00	5,00	0,48	10,79	-	-	11,03	-	11,03	-	68,49	-	0,74			1,21
15.05.16	24,00	-	63,79	49,99	13,80	68,68	59,58	9,10	7,00	5,00	0,48	13,45	-	-	13,75	-	13,75	-	68,58	-	0,92			1,40
16.05.16	24,00	-	61,82	49,86	11,96	68,52	59,42	9,10	7,00	5,00	0,48	11,65	-	-	11,90	-	11,90	-	68,38	-	0,80			1,28
17.05.16	24,00	-	60,61	49,70	10,91	68,58	59,38	9,20	7,00	5,00	0,48	10,72	-	-	10,94	-	10,94	-	68,37	-	0,73			1,21
18.05.16	24,00	-	62,40	50,02	12,38	68,84	59,63	9,21	7,00	5,00	0,48	12,21	-	-	12,47	-	12,47	-	68,80	-	0,84			1,32
19.05.16	24,00	-	61,21	50,01	11,20	68,85	59,65	9,20	7,00	5,00	0,48	10,97	-	-	11,22	-	11,22	-	68,70	-	0,75			1,23
20.05.16	24,00	-	62,51	49,79	12,72	68,36	59,22	9,14	7,00	5,00	0,47	12,59	-	-	12,85	-	12,85	-	68,30	-	0,86			1,33
21.05.16	24,00	-	60,18	49,81	10,37	68,44	59,35	9,09	7,00	5,00	0,46	10,30	-	-	10,50	-	10,50	-	68,26	-	0,70			1,17
22.05.16	24,00	-	62,75	49,97	12,78	68,71	59,60	9,11	7,00	5,00	0,48	12,47	-	-	12,76	-	12,76	-	68,68	-	0,85			1,34
23.05.16	24,00	-	62,09	49,27	12,82	68,89	59,77	9,12	7,00	5,00	0,49	12,28	-	-	12,54	-	12,54	-	68,88	-	0,85			1,34
Среднее	24,00	-	60,63	48,61	12,03	68,61	59,28	9,33	7,00	5,00	0,48	11,71	-	-	11,96	-	11,96	-	68,51	-	0,80	-	-	1,28
Итого	408,00		1030,76	826,32	204,44						8,12	199,11	0,00	0,00	203,31	0,00	203,31	0,00			13,64	0,00	0,00	21,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 03:00	21197,69	16439,52	529,28	-	11466,78	-	559,66	-	-
	24.05.16 04:00	22000,94	17086,73	681,79	-	11622,54	-	576,36	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -2,51 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **203,31** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.