Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 146 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8731.038.1
Строит.Адрес: Седова 146
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205764-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205764 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09026
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=52,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	82,56	70,48	12,08	65,30	40,55	24,75	7,00	5,00	1,70	12,74	-	-	12,99	-	12,99	-	65,11	-	0,83			2,53
25.04.16	24,00	-	83,27	70,58	12,69	64,61	40,82	23,79	7,00	5,00	1,64	13,39	-	-	13,62	-	13,62	-	63,77	-	0,86			2,50
26.04.16	24,00	-	83,22	71,31	11,91	65,54	41,55	23,99	7,00	5,00	1,68	12,51	-	-	12,76	-	12,76	-	64,99	-	0,81			2,49
27.04.16	24,00	-	84,22	71,97	12,25	64,46	41,39	23,07	7,00	5,00	1,62	12,85	-	-	13,10	-	13,10	-	64,14	-	0,83			2,45
28.04.16	24,00	-	83,90	71,64	12,26	64,95	41,64	23,31	7,00	5,00	1,63	12,94	-	-	13,18	-	13,18	-	64,63	-	0,84			2,47
29.04.16	24,00	-	82,29	72,30	9,99	65,17	41,66	23,51	7,00	5,00	1,66	10,72	-	-	10,90	-	10,90	-	64,72	-	0,69			2,35
30.04.16	24,00	-	82,39	71,88	10,51	65,40	41,57	23,83	7,00	5,00	1,67	11,21	-	-	11,42	-	11,42	-	65,17	-	0,73			2,40
01.05.16	24,00	-	78,50	70,51	7,99	65,37	41,67	23,70	7,00	5,00	1,63	8,70	-	-	8,88	-	8,88	-	64,74	-	0,56			2,20
02.05.16	24,00	-	71,84	63,75	8,09	64,99	40,56	24,43	7,00	5,00	1,52	8,70	-	-	8,88	-	8,88	-	64,57	-	0,56			2,08
03.05.16	24,00	-	73,55	62,83	10,72	65,32	41,05	24,27	7,00	5,00	1,50	11,27	-	-	11,51	-	11,51	-	64,89	-	0,73			2,23
04.05.16	24,00	-	74,93	64,24	10,69	65,81	41,72	24,09	7,00	5,00	1,51	11,31	-	-	11,52	-	11,52	-	65,16	-	0,74			2,25
05.05.16	24,00	-	75,06	65,92	9,14	64,76	41,69	23,07	7,00	5,00	1,48	9,88	-	-	10,06	-	10,06	-	64,49	-	0,64			2,11
06.05.16	24,00	-	64,39	54,28	10,11	65,06	45,37	19,69	7,00	5,00	1,06	10,35	-	-	10,54	-	10,54	-	64,89	-	0,67			1,73
Среднее	24,00	-	78,47	67,82	10,65	65,13	41,63	23,50	7,00	5,00	1,56	11,27	-	-	11,49	-	11,49	-	64,71	-	0,73	-	-	2,29
Итого	312,00		1020,12	881,69	138,43						20,31	146,57	0,00	0,00	149,36	0,00	149,36	0,00			9,49	0,00	0,00	29,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 04:00	14318,50	12424,02	2211,25	-	2264,93	-	538,26	-	
	11.05.16 05:00	15516,02	13442,82	2396,91	-	2454,16	-	972,21	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **28,79** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **149,36** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 01 ИЮН 2016 г.

печать энергосбыта