Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 148 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8732.038.1
Строит.Адрес: Седова 148
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: BKT7-208368-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208368 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1056
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,048
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=52,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	66,11	52,98	13,13	65,48	38,47	27,01	7,00	5,00	1,47	12,49	-	-	12,71	-	12,71	-	65,35	-	0,82			2,29
25.04.16	24,00	-	65,40	53,13	12,27	64,79	38,69	26,10	7,00	5,00	1,44	11,51	-	-	11,70	-	11,70	-	64,02	-	0,74			2,18
26.04.16	24,00	-	64,72	53,64	11,08	65,67	39,27	26,40	7,00	5,00	1,48	10,20	-	-	10,41	-	10,41	-	65,30	-	0,67			2,15
27.04.16	24,00	-	64,92	53,99	10,93	64,60	39,48	25,12	7,00	5,00	1,41	10,16	-	-	10,35	-	10,35	-	64,40	-	0,65			2,06
28.04.16	24,00	-	65,32	53,95	11,37	65,06	39,66	25,40	7,00	5,00	1,42	10,61	-	-	10,81	-	10,81	-	64,82	-	0,69			2,11
29.04.16	24,00	-	65,38	54,12	11,26	65,35	39,91	25,44	7,00	5,00	1,42	10,61	-	-	10,82	-	10,82	-	65,10	-	0,69			2,11
30.04.16	24,00	-	66,07	54,15	11,92	65,52	40,01	25,51	7,00	5,00	1,42	11,35	-	-	11,55	-	11,55	-	65,39	-	0,74			2,16
01.05.16	24,00	-	61,58	52,76	8,82	65,58	40,02	25,56	7,00	5,00	1,39	8,24	-	-	8,42	-	8,42	-	65,14	-	0,54			1,93
02.05.16	24,00	-	56,90	47,89	9,01	65,13	39,08	26,05	7,00	5,00	1,28	8,64	-	-	8,79	-	8,79	-	64,83	-	0,56			1,84
03.05.16	24,00	-	58,80	47,76	11,04	65,50	39,80	25,70	7,00	5,00	1,27	10,54	-	-	10,72	-	10,72	-	65,17	-	0,69			1,95
04.05.16	24,00	-	58,76	48,73	10,03	65,97	40,22	25,75	7,00	5,00	1,30	9,42	-	-	9,61	-	9,61	-	65,44	-	0,62			1,92
05.05.16	24,00	-	60,38	49,82	10,56	64,90	39,68	25,22	7,00	5,00	1,30	9,97	-	-	10,18	-	10,18	-	64,79	-	0,65			1,94
06.05.16	24,00	-	56,76	47,07	9,69	65,29	47,96	17,33	7,00	5,00	0,85	9,19	-	-	9,40	-	9,40	-	65,18	-	0,60			1,45
Среднее	24,00	-	62,39	51,54	10,85	65,30	40,17	25,12	7,00	5,00	1,34	10,23	-	-	10,42	-	10,42	-	64,99	-	0,67	-	-	2,01
Итого	312,00		811,10	669,99	141,11						17,45	132,93	0,00	0,00	135,47	0,00	135,47	0,00			8,65	0,00	0,00	26,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 03:00	35722,02	28169,45	10103,37	-	10329,80	-	1259,31		-
	11.05.16 03:00	36730,26	28996,71	10274,41	-	10504,19	-	1289,40		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -0,91 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **25,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **135,47** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" печать энергосбыта Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 01 ИЮН 2016 г.