Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 148 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8732.038.1
Строит.Адрес: Седова 148
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208368-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208368 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1056
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,048
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=52,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	49,62	39,92	9,70	67,17	58,15	9,02	7,00	5,00	0,39	9,28	-	-	9,47	-	9,47	-	66,85	-	0,62			1,01
08.05.16	24,00	-	49,00	40,05	8,95	67,30	58,27	9,03	7,00	5,00	0,40	8,53	-	-	8,71	-	8,71	-	66,88	-	0,57			0,97
09.05.16	24,00	-	50,65	39,67	10,98	67,32	58,24	9,08	7,00	5,00	0,39	10,54	-	-	10,76	-	10,76	-	66,91	-	0,71			1,10
10.05.16	24,00	-	50,03	39,75	10,28	67,70	58,60	9,10	7,00	5,00	0,40	9,77	-	-	9,99	-	9,99	-	67,42	-	0,66			1,06
11.05.16	24,00	-	51,37	40,86	10,51	67,72	58,58	9,14	7,00	5,00	0,41	10,07	-	-	10,29	-	10,29	-	67,37	-	0,68			1,09
12.05.16	24,00	-	56,49	45,74	10,75	67,53	58,87	8,66	7,00	5,00	0,44	10,21	-	-	10,44	-	10,44	-	67,11	-	0,68			1,12
13.05.16	24,00	-	55,42	45,64	9,78	67,76	59,08	8,68	7,00	5,00	0,44	9,16	-	-	9,36	-	9,36	-	67,38	-	0,62			1,06
14.05.16	24,00	-	54,93	45,78	9,15	67,51	58,97	8,54	7,00	5,00	0,44	8,49	-	-	8,67	-	8,67	-	67,12	-	0,57			1,01
15.05.16	24,00	-	57,40	45,54	11,86	67,72	59,24	8,48	7,00	5,00	0,44	11,17	-	-	11,41	-	11,41	-	67,31	-	0,75			1,19
16.05.16	24,00	-	55,35	45,62	9,73	67,60	59,25	8,35	7,00	5,00	0,43	9,13	-	-	9,30	-	9,30	-	67,18	-	0,61			1,04
17.05.16	24,00	-	54,57	45,45	9,12	67,67	59,26	8,41	7,00	5,00	0,43	8,52	-	-	8,70	-	8,70	-	67,17	-	0,57			1,00
18.05.16	24,00	-	55,67	45,94	9,73	67,89	59,41	8,48	7,00	5,00	0,43	9,15	-	-	9,35	-	9,35	-	67,66	-	0,62			1,05
19.05.16	24,00	-	58,06	46,58	11,48	67,93	59,57	8,36	7,00	5,00	0,44	10,79	-	-	11,03	-	11,03	-	67,69	-	0,73			1,17
20.05.16	24,00	-	55,72	46,39	9,33	67,38	59,09	8,29	7,00	5,00	0,44	8,56	-	-	8,75	-	8,75	-	67,09	-	0,57			1,02
21.05.16	24,00	-	56,65	46,52	10,13	67,58	59,25	8,33	7,00	5,00	0,45	9,36	-	-	9,56	-	9,56	-	67,28	-	0,63			1,08
22.05.16	24,00	-	58,47	46,55	11,92	67,65	59,34	8,31	7,00	5,00	0,44	11,14	-	-	11,37	-	11,37	-	67,51	-	0,75			1,20
23.05.16	24,00	-	55,79	46,00	9,79	67,95	59,65	8,30	7,00	5,00	0,45	8,76	-	-	8,97	-	8,97	-	67,68	-	0,60			1,05
Среднее	24,00	-	54,42	44,24	10,19	67,61	58,99	8,62	7,00	5,00	0,43	9,57	-	-	9,77	-	9,77	-	67,27	-	0,64	-	-	1,07
Итого	408,00		925,19	752,00	173,19						7,28	162,63	0,00	0,00	166,13	0,00	166,13	0,00			10,94	0,00	0,00	18,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 03:00	36730,26	28996,71	10274,41	-	10504,19	-	1289,40	-	-
	24.05.16 04:00	37459,50	29592,67	10398,82	-	10631,29	-	1303,50	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °C = -2,05 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **166,13** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт" печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«_____» _____ г.