Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 156 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 156
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207261-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207261 Режим (схема): 3003 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0779
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0345
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=14,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	52,77	48,64	4,13	69,06	65,09	3,97	7,00	5,00	0,20	4,13	-	-	4,32	-	4,32	-	68,71	-	0,28			0,48
08.05.16	24,00	-	51,33	47,24	4,09	69,08	65,16	3,92	7,00	5,00	0,19	4,09	-	-	4,26	-	4,26	-	68,73	-	0,28			0,47
09.05.16	24,00	-	54,47	49,86	4,61	69,03	64,98	4,05	7,00	5,00	0,21	4,61	-	-	4,86	-	4,86	-	68,67	-	0,32			0,52
10.05.16	24,00	-	52,44	47,79	4,65	69,50	65,55	3,95	7,00	5,00	0,19	4,65	-	-	4,89	-	4,89	-	69,16	-	0,32			0,52
11.05.16	24,00	-	55,42	50,15	5,27	69,44	65,33	4,11	7,00	5,00	0,21	5,27	-	-	5,45	-	5,45	-	69,11	-	0,36			0,57
12.05.16	24,00	-	59,85	54,70	5,15	69,22	65,32	3,90	7,00	5,00	0,22	5,15	-	-	5,34	-	5,34	-	68,88	-	0,35			0,57
13.05.16	24,00	-	58,73	54,71	4,02	69,43	65,48	3,95	7,00	5,00	0,22	4,02	-	-	4,15	-	4,15	-	69,08	-	0,28			0,50
14.05.16	24,00	-	59,64	54,55	5,09	69,31	65,39	3,92	7,00	5,00	0,22	5,09	-	-	5,29	-	5,29	-	68,98	-	0,35			0,57
15.05.16	24,00	-	58,97	53,30	5,67	69,28	65,48	3,80	7,00	5,00	0,21	5,67	-	-	5,86	-	5,86	-	68,94	-	0,39			0,60
16.05.16	24,00	-	57,58	53,12	4,46	69,17	65,39	3,78	7,00	5,00	0,21	4,46	-	-	4,62	-	4,62	-	68,83	-	0,31			0,51
17.05.16	24,00	-	58,31	54,22	4,09	69,23	65,34	3,89	7,00	5,00	0,21	4,09	-	-	4,28	-	4,28	-	68,86	-	0,28			0,50
18.05.16	24,00	-	58,90	54,51	4,39	69,48	65,56	3,92	7,00	5,00	0,22	4,39	-	-	4,58	-	4,58	-	69,11	-	0,30			0,52
19.05.16	24,00	-	59,23	54,48	4,75	69,51	65,57	3,94	7,00	5,00	0,22	4,75	-	-	4,96	-	4,96	-	69,14	-	0,33			0,55
20.05.16	24,00	-	58,82	54,18	4,64	69,04	65,11	3,93	7,00	5,00	0,22	4,64	-	-	4,90	-	4,90	-	68,71	-	0,32			0,53
21.05.16	24,00	-	57,90	54,23	3,67	69,08	65,13	3,95	7,00	5,00	0,22	3,67	-	-	3,89	-	3,89	-	68,73	-	0,25			0,47
22.05.16	24,00	-	59,52	54,28	5,24	69,37	65,41	3,96	7,00	5,00	0,22	5,24	-	-	5,45	-	5,45	-	69,04	-	0,36			0,58
23.05.16	24,00	-	58,35	53,92	4,43	69,50	65,56	3,94	7,00	5,00	0,22	4,43	-	-	4,62	-	4,62	-	69,17	-	0,31			0,52
Среднее	24,00	-	57,19	52,58	4,61	69,28	65,34	3,93	7,00	5,00	0,21	4,61	-	-	4,81	-	4,81	-	68,93	-	0,32	-	-	0,53
Итого	408,00		972,23	893,88	78,35						3,58	78,35	0,00	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00			5,40	0,00	0,00	8,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 10:00	33677,99	30720,33	8798,88	-	9014,40	-	946,53	-	
	24.05.16 04:00	34427,89	31410,59	9077,75	-	9299,59	-	953,39		

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -0,99 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **7,99** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **81,72** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел получения КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.