Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9305.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 158 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 158 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205591-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205591 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,13
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0592
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	84,31	66,41	17,90	66,20	43,58	22,62	7,00	5,00	1,52	18,78	-	-	19,09	-	19,09	-	61,73	-	1,16			2,69
25.04.16	24,00	-	83,62	68,42	15,20	65,36	43,54	21,82	7,00	5,00	1,49	16,13	-	-	16,40	-	16,40	-	62,14	-	1,00			2,49
26.04.16	24,00	-	84,17	69,75	14,42	66,43	44,51	21,92	7,00	5,00	1,50	15,34	-	-	15,60	-	15,60	-	64,68	-	0,99			2,49
27.04.16	24,00	-	84,47	69,19	15,28	65,28	44,03	21,25	7,00	5,00	1,45	16,19	-	-	16,49	-	16,49	-	63,25	-	1,02			2,47
28.04.16	24,00	-	85,08	67,73	17,35	65,85	44,32	21,53	7,00	5,00	1,46	18,27	-	-	18,60	-	18,60	-	62,49	-	1,14			2,60
29.04.16	24,00	-	82,86	70,22	12,64	66,00	44,24	21,76	7,00	5,00	1,49	13,66	-	-	13,92	-	13,92	-	64,14	-	0,88			2,37
30.04.16	24,00	-	84,08	69,79	14,29	66,33	44,34	21,99	7,00	5,00	1,50	15,24	-	-	15,52	-	15,52	-	64,28	-	0,98			2,48
01.05.16	24,00	-	81,27	67,23	14,04	66,24	44,19	22,05	7,00	5,00	1,45	15,05	-	-	15,34	-	15,34	-	64,06	-	0,97			2,41
02.05.16	24,00	-	73,98	60,70	13,28	66,01	43,25	22,76	7,00	5,00	1,36	14,22	-	-	14,48	-	14,48	-	62,80	-	0,89			2,26
03.05.16	24,00	-	74,94	60,42	14,52	66,25	44,11	22,14	7,00	5,00	1,32	15,46	-	-	15,75	-	15,75	-	63,25	-	0,98			2,30
04.05.16	24,00	-	75,70	61,51	14,19	66,62	44,68	21,94	7,00	5,00	1,34	15,16	-	-	15,43	-	15,43	-	62,87	-	0,96			2,30
05.05.16	24,00	-	76,45	63,72	12,73	65,70	44,64	21,06	7,00	5,00	1,29	13,91	-	-	14,15	-	14,15	-	63,71	-	0,89			2,18
06.05.16	24,00	-	70,45	58,31	12,14	66,36	55,73	10,63	7,00	5,00	0,57	13,18	-	-	13,46	-	13,46	-	65,21	-	0,86			1,43
Среднее	24,00	-	80,11	65,65	14,46	66,05	45,01	21,04	7,00	5,00	1,36	15,43	-	-	15,71	-	15,71	-	63,43	-	0,98	-	-	2,34
Итого	312,00		1041,38	853,40	187,98						17,74	200,59	0,00	0,00	204,23	0,00	204,23	0,00			12,72	0,00	0,00	30,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 04:00	33856,43	27996,51	6228,85	-	6372,23	-	999,55	-	-
	11.05.16 05:00	35141,21	29043,23	6483,20	-	6631,39	-	1033,26	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,38 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **29,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **204,23** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись потребителя
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта