Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 158 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9305.038.1
Строит.Адрес: Седова 158
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205591-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205591 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,13
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0592
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	61,86	49,24	12,62	68,25	67,88	0,37	7,00	5,00	0,00	13,54	-	-	13,82	-	13,82	-	68,15	-	0,92			0,92
08.05.16	24,00	-	61,19	49,75	11,44	68,28	67,93	0,35	7,00	5,00	0,00	12,38	-	-	12,65	-	12,65	-	68,09	-	0,85			0,85
09.05.16	24,00	-	61,89	48,95	12,94	68,23	67,89	0,34	7,00	5,00	0,00	13,88	-	-	14,18	-	14,18	-	68,05	-	0,95			0,95
10.05.16	24,00	-	62,42	49,13	13,29	68,71	68,34	0,37	7,00	5,00	0,00	14,17	-	-	14,49	-	14,49	-	68,64	-	0,97			0,97
11.05.16	24,00	-	62,73	49,91	12,82	68,62	68,27	0,35	7,00	5,00	0,00	13,68	-	-	14,01	-	14,01	-	68,51	-	0,94			0,94
12.05.16	24,00	-	67,75	54,40	13,35	68,45	68,12	0,33	7,00	5,00	0,00	14,39	-	-	14,66	-	14,66	-	68,35	-	0,98			0,98
13.05.16	24,00	-	67,04	55,09	11,95	68,69	68,36	0,33	7,00	5,00	0,00	13,00	-	-	13,29	-	13,29	-	68,54	-	0,89			0,89
14.05.16	24,00	-	66,70	55,09	11,61	68,49	68,16	0,33	7,00	5,00	0,00	12,69	-	-	12,98	-	12,98	-	68,43	-	0,87			0,87
15.05.16	24,00	-	67,50	54,51	12,99	68,56	68,25	0,31	7,00	5,00	0,00	14,13	-	-	14,43	-	14,43	-	68,41	-	0,97			0,97
16.05.16	24,00	-	67,99	54,27	13,72	68,46	68,16	0,30	7,00	5,00	0,00	14,84	-	-	15,16	-	15,16	-	68,33	-	1,01			1,01
17.05.16	24,00	-	66,80	55,04	11,76	68,50	68,21	0,29	7,00	5,00	0,00	12,92	-	-	13,20	-	13,20	-	68,33	-	0,88			0,88
18.05.16	24,00	-	67,43	55,18	12,25	68,76	68,44	0,32	7,00	5,00	0,00	13,45	-	-	13,74	-	13,74	-	68,66	-	0,93			0,93
19.05.16	24,00	-	67,66	55,14	12,52	68,79	68,49	0,30	7,00	5,00	0,00	13,75	-	-	14,04	-	14,04	-	68,67	-	0,95			0,95
20.05.16	24,00	-	66,50	55,52	10,98	68,28	67,95	0,33	7,00	5,00	0,00	12,22	-	-	12,45	-	12,45	-	68,21	-	0,84			0,84
21.05.16	24,00	-	67,16	54,44	12,72	68,40	68,08	0,32	7,00	5,00	0,00	13,86	-	-	14,17	-	14,17	-	68,32	-	0,95			0,95
22.05.16	24,00	-	68,21	54,20	14,01	68,63	68,30	0,33	7,00	5,00	0,00	15,10	-	-	15,46	-	15,46	-	68,61	-	1,04			1,04
23.05.16	24,00	-	66,99	54,86	12,13	68,78	68,46	0,32	7,00	5,00	0,00	13,28	-	-	13,56	-	13,56	-	68,69	-	0,91			0,91
Среднее	24,00	-	65,75	53,22	12,54	68,52	68,19	0,33	7,00	5,00	-	13,60	-	-	13,90	-	13,90	-	68,41	-	0,93	-	-	0,93
Итого	408,00		1117,82	904,72	213,10						0,00	231,28	0,00	0,00	236,29	0,00	236,29	0,00			15,84	0,00	0,00	15,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 05:00	35141,21	29043,23	6483,20	-	6631,39	-	1033,26	-	-
	24.05.16 06:00	36016,44	29754,94	6661,30	-	6813,35	-	1044,73	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °C = -2,92 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **12,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **236,29** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.