Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 160 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 160 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207793-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207793 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	103,78	73,64	30,14	67,36	40,89	26,47	7,00	5,00	1,96	29,93	-	-	30,56	-	30,56	-	67,49	-	2,02			3,98
25.04.16	24,00	-	99,29	75,09	24,20	66,44	40,96	25,48	7,00	5,00	1,91	24,40	-	-	24,90	-	24,90	-	66,13	-	1,61			3,52
26.04.16	24,00	-	101,12	75,65	25,47	67,53	42,05	25,48	7,00	5,00	1,90	25,92	-	-	26,46	-	26,46	-	67,39	-	1,75			3,65
27.04.16	24,00	-	100,49	75,82	24,67	66,41	41,79	24,62	7,00	5,00	1,81	25,48	-	-	25,95	-	25,95	-	66,45	-	1,69			3,51
28.04.16	24,00	-	102,33	75,69	26,64	66,99	42,05	24,94	7,00	5,00	1,83	27,51	-	-	28,10	-	28,10	-	67,08	-	1,85			3,67
29.04.16	24,00	-	99,98	75,72	24,26	67,13	41,68	25,45	7,00	5,00	1,87	25,08	-	-	25,61	-	25,61	-	67,08	-	1,68			3,56
30.04.16	24,00	-	101,24	75,86	25,38	67,48	41,77	25,71	7,00	5,00	1,89	26,27	-	-	26,82	-	26,82	-	67,53	-	1,77			3,67
01.05.16	24,00	-	97,06	73,16	23,90	67,39	41,61	25,78	7,00	5,00	1,82	24,86	-	-	25,35	-	25,35	-	67,33	-	1,68			3,50
02.05.16	24,00	-	87,21	66,81	20,40	67,29	40,75	26,54	7,00	5,00	1,71	21,35	-	-	21,81	-	21,81	-	67,34	-	1,44			3,15
03.05.16	24,00	-	91,32	67,20	24,12	67,47	41,47	26,00	7,00	5,00	1,69	25,09	-	-	25,61	-	25,61	-	67,43	-	1,69			3,38
04.05.16	24,00	-	92,93	68,24	24,69	67,83	42,15	25,68	7,00	5,00	1,69	25,65	-	-	26,19	-	26,19	-	67,73	-	1,74			3,43
05.05.16	24,00	-	91,12	69,05	22,07	66,89	42,06	24,83	7,00	5,00	1,66	22,95	-	-	23,42	-	23,42	-	67,01	-	1,54			3,19
06.05.16	24,00	-	85,33	64,16	21,17	67,75	55,74	12,01	7,00	5,00	0,72	22,00	-	-	22,49	-	22,49	-	67,99	-	1,50			2,21
Среднее	24,00	-	96,40	72,01	24,39	67,23	42,69	24,54	7,00	5,00	1,73	25,11	-	-	25,64	-	25,64	-	67,23	-	1,69	-	-	3,42
Итого	312,00		1253,20	936,09	317,11						22,45	326,49	0,00	0,00	333,27	0,00	333,27	0,00			21,96	0,00	0,00	44,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 05:00	27437,35	20167,95	7456,97	-	7639,98	-	971,05	-	-
	11.05.16 10:00	29014,65	21331,69	7883,22	-	8075,23	-	1021,95	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -2,24 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **42,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **333,27** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.