Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 162 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9307.038.1
Строит.Адрес: Седова 162
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207800-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207800 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 6,87

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,225 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1998
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0908
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=67,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.04.16 | 24,00 | - | 424,12 | 408,41 | 15,71 | 67,40 | 61,31 | 6,09 | 7,00 | 5,00 | 2,50 | 15,71 | - | - | 17,39 | - | 17,39 | - | 67,37 | - | 1,06 | | | 3,56 |
| 25.04.16 | 24,00 | - | 424,72 | 412,07 | 12,65 | 66,60 | 60,77 | 5,83 | 7,00 | 5,00 | 2,42 | 12,65 | - | - | 14,09 | - | 14,09 | - | 66,56 | - | 0,84 | | | 3,26 |
| 26.04.16 | 24,00 | - | 427,65 | 414,52 | 13,13 | 67,64 | 61,82 | 5,82 | 7,00 | 5,00 | 2,43 | 13,13 | - | - | 14,66 | - | 14,66 | - | 67,61 | - | 0,89 | | | 3,32 |
| 27.04.16 | 24,00 | - | 429,61 | 416,48 | 13,13 | 66,46 | 60,87 | 5,59 | 7,00 | 5,00 | 2,34 | 13,13 | - | - | 14,58 | - | 14,58 | - | 66,43 | - | 0,87 | | | 3,22 |
| 28.04.16 | 24,00 | - | 427,77 | 414,76 | 13,01 | 67,02 | 61,33 | 5,69 | 7,00 | 5,00 | 2,38 | 13,01 | - | - | 14,43 | - | 14,43 | - | 67,00 | - | 0,87 | | | 3,25 |
| 29.04.16 | 24,00 | - | 427,23 | 414,35 | 12,88 | 67,24 | 61,46 | 5,78 | 7,00 | 5,00 | 2,41 | 12,88 | - | - | 14,38 | - | 14,38 | - | 67,20 | - | 0,87 | | | 3,27 |
| 30.04.16 | 24,00 | - | 427,66 | 413,72 | 13,94 | 67,56 | 61,70 | 5,86 | 7,00 | 5,00 | 2,44 | 13,94 | - | - | 15,51 | - | 15,51 | - | 67,53 | - | 0,94 | | | 3,38 |
| 01.05.16 | 24,00 | - | 411,06 | 400,70 | 10,36 | 67,49 | 61,59 | 5,90 | 7,00 | 5,00 | 2,38 | 10,36 | - | - | 11,84 | - | 11,84 | - | 67,45 | - | 0,70 | | | 3,08 |
| 02.05.16 | 24,00 | - | 377,32 | 366,53 | 10,79 | 67,36 | 61,20 | 6,16 | 7,00 | 5,00 | 2,27 | 10,79 | - | - | 12,14 | - | 12,14 | - | 67,31 | - | 0,73 | | | 3,00 |
| 03.05.16 | 24,00 | - | 380,79 | 366,06 | 14,73 | 67,55 | 61,49 | 6,06 | 7,00 | 5,00 | 2,23 | 14,73 | - | - | 16,19 | - | 16,19 | - | 67,51 | - | 0,99 | | | 3,22 |
| 04.05.16 | 24,00 | - | 385,81 | 373,75 | 12,06 | 67,93 | 62,00 | 5,93 | 7,00 | 5,00 | 2,23 | 12,06 | - | - | 13,49 | - | 13,49 | - | 67,88 | - | 0,82 | | | 3,05 |
| 05.05.16 | 24,00 | - | 392,54 | 380,28 | 12,26 | 66,94 | 61,22 | 5,72 | 7,00 | 5,00 | 2,19 | 12,26 | - | - | 13,53 | - | 13,53 | - | 66,91 | - | 0,82 | | | 3,01 |
| 06.05.16 | 24,00 | - | 363,81 | 352,62 | 11,19 | 67,76 | 63,75 | 4,01 | 7,00 | 5,00 | 1,43 | 11,19 | - | - | 12,19 | - | 12,19 | - | 67,72 | - | 0,76 | | | 2,18 |
| Среднее | 24,00 | - | 407,70 | 394,94 | 12,76 | 67,30 | 61,58 | 5,73 | 7,00 | 5,00 | 2,28 | 12,76 | - | - | 14,19 | - | 14,19 | - | 67,27 | - | 0,86 | - | - | 3,14 |
| Итого | 312,00 | | 5300,09 | 5134,25 | 165,84 | | | | | | 29,64 | 165,84 | 0,00 | 0,00 | 184,42 | 0,00 | 184,42 | 0,00 | | | 11,16 | 0,00 | 0,00 | 40,80 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.04.16 04:00 | 112341,42 | 108664,24 | 95032,25 | - | 97399,77 | - | 958,05 | - | - |
| | 11.05.16 04:00 | 118871,21 | 114984,95 | 100600,15 | - | 103085,50 | - | 1004,98 | - | - |

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **39,66** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **184,42** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.