Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 164 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9308.038.1
Строит.Адрес: Седова 164
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206880-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206880 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,225 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1454
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0888
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	124,26	98,56	25,70	66,83	43,23	23,60	7,00	5,00	2,31	25,99	-	-	26,54	-	26,54	-	66,77	-	1,74			4,05
25.04.16	24,00	-	122,44	99,45	22,99	65,99	43,40	22,59	7,00	5,00	2,23	23,41	-	-	23,91	-	23,91	-	65,72	-	1,54			3,77
26.04.16	24,00	-	122,72	100,72	22,00	67,02	44,52	22,50	7,00	5,00	2,25	22,39	-	-	22,87	-	22,87	-	66,86	-	1,50			3,74
27.04.16	24,00	-	121,28	101,01	20,27	65,89	44,16	21,73	7,00	5,00	2,16	20,84	-	-	21,27	-	21,27	-	65,94	-	1,37			3,53
28.04.16	24,00	-	122,78	100,53	22,25	66,42	44,45	21,97	7,00	5,00	2,18	22,84	-	-	23,29	-	23,29	-	66,22	-	1,51			3,69
29.04.16	24,00	-	120,51	100,70	19,81	66,62	44,18	22,44	7,00	5,00	2,23	20,27	-	-	20,70	-	20,70	-	66,66	-	1,35			3,58
30.04.16	24,00	-	123,44	100,75	22,69	66,95	44,24	22,71	7,00	5,00	2,26	23,19	-	-	23,64	-	23,64	-	66,98	-	1,55			3,81
01.05.16	24,00	-	117,11	97,44	19,67	66,84	44,00	22,84	7,00	5,00	2,18	20,38	-	-	20,80	-	20,80	-	66,73	-	1,36			3,54
02.05.16	24,00	-	108,78	89,41	19,37	66,67	43,26	23,41	7,00	5,00	2,05	19,99	-	-	20,42	-	20,42	-	66,65	-	1,33			3,39
03.05.16	24,00	-	111,81	89,62	22,19	66,88	43,91	22,97	7,00	5,00	2,02	22,79	-	-	23,24	-	23,24	-	66,76	-	1,52			3,55
04.05.16	24,00	-	113,19	91,18	22,01	67,27	44,44	22,83	7,00	5,00	2,04	22,67	-	-	23,16	-	23,16	-	67,13	-	1,52			3,56
05.05.16	24,00	-	113,67	92,14	21,53	66,31	44,28	22,03	7,00	5,00	1,98	22,30	-	-	22,76	-	22,76	-	66,28	-	1,48			3,46
06.05.16	24,00	-	104,46	85,34	19,12	67,04	56,56	10,48	7,00	5,00	0,84	20,04	-	-	20,45	-	20,45	-	67,11	-	1,35			2,19
Среднее	24,00	-	117,42	95,91	21,51	66,67	44,97	21,70	7,00	5,00	2,06	22,08	-	-	22,54	-	22,54	-	66,60	-	1,47	-	-	3,53
Итого	312,00		1526,45	1246,85	279,60						26,72	287,10	0,00	0,00	293,05	0,00	293,05	0,00			19,13	0,00	0,00	45,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 11:00	12952,13	10531,31	2404,57	-	2472,18	-	527,37	-	-
	11.05.16 05:00	14813,04	12042,54	2765,45	-	2840,61	-	577,20	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,97 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **43,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **293,05** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.