Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 164 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9308.038.1
Строит.Адрес: Седова 164
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206880
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206880-ч(с)-0516.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 12,61

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,225 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1454
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0888
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	91,51	73,59	17,92	69,02	68,72	0,30	7,00	5,00	0,00	18,79	-	-	19,19	-	19,19	-	68,93	-	1,30			1,30
08.05.16	24,00	-	92,58	73,46	19,12	69,05	68,77	0,28	7,00	5,00	0,00	20,07	-	-	20,51	-	20,51	-	68,93	-	1,38			1,38
09.05.16	24,00	-	91,85	73,32	18,53	68,96	68,69	0,27	7,00	5,00	0,00	19,45	-	-	19,88	-	19,88	-	68,80	-	1,34			1,34
10.05.16	24,00	-	93,91	73,76	20,15	69,47	69,16	0,31	7,00	5,00	0,00	21,11	-	-	21,56	-	21,56	-	69,41	-	1,47			1,47
11.05.16	24,00	-	96,77	73,62	23,15	69,40	69,09	0,31	7,00	5,00	0,00	24,20	-	-	24,73	-	24,73	-	69,38	-	1,68			1,68
12.05.16	24,00	-	103,02	81,07	21,95	69,15	68,87	0,28	7,00	5,00	0,00	22,94	-	-	23,42	-	23,42	-	69,11	-	1,59			1,59
13.05.16	24,00	-	101,06	81,04	20,02	69,39	69,11	0,28	7,00	5,00	0,00	20,98	-	-	21,44	-	21,44	-	69,29	-	1,45			1,45
14.05.16	24,00	-	101,94	81,05	20,89	69,21	68,94	0,27	7,00	5,00	0,00	22,11	-	-	22,59	-	22,59	-	69,15	-	1,53			1,53
15.05.16	24,00	-	102,19	80,76	21,43	69,23	68,97	0,26	7,00	5,00	0,00	22,64	-	-	23,12	-	23,12	-	69,11	-	1,57			1,57
16.05.16	24,00	-	103,04	80,60	22,44	69,12	68,87	0,25	7,00	5,00	0,00	23,65	-	-	24,16	-	24,16	-	69,02	-	1,63			1,63
17.05.16	24,00	-	102,06	80,33	21,73	69,17	68,94	0,23	7,00	5,00	0,00	22,82	-	-	23,32	-	23,32	-	68,98	-	1,58			1,58
18.05.16	24,00	-	101,29	81,10	20,19	69,43	69,17	0,26	7,00	5,00	0,00	21,34	-	-	21,80	-	21,80	-	69,33	-	1,48			1,48
19.05.16	24,00	-	103,66	81,43	22,23	69,47	69,20	0,27	7,00	5,00	0,00	23,23	-	-	23,75	-	23,75	-	69,41	-	1,61			1,61
20.05.16	24,00	-	99,58	80,66	18,92	68,96	68,69	0,27	7,00	5,00	0,00	20,02	-	-	20,47	-	20,47	-	68,89	-	1,38			1,38
21.05.16	24,00	-	100,40	80,55	19,85	69,04	68,78	0,26	7,00	5,00	0,00	20,95	-	-	21,42	-	21,42	-	68,94	-	1,45			1,45
22.05.16	24,00	-	103,01	80,25	22,76	69,32	69,04	0,28	7,00	5,00	0,00	23,96	-	-	24,49	-	24,49	-	69,28	-	1,66			1,66
23.05.16	24,00	-	103,43	80,05	23,38	69,47	69,19	0,28	7,00	5,00	0,00	24,60	-	-	25,13	-	25,13	-	69,45	-	1,71			1,71
Среднее	24,00	-	99,49	78,63	20,86	69,23	68,95	0,27	7,00	5,00	-	21,93	-	-	22,41	-	22,41	-	69,14	-	1,52	-	-	1,52
Итого	408,00		1691,30	1336,64	354,66						0,00	372,86	0,00	0,00	380,98	0,00	380,98	0,00			25,80	0,00	0,00	25,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	QГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 05:00	14813,04	12042,54	2765,45	-	2840,61	-	577,20	-	-
	24.05.16 06:00	16141,23	13090,80	3059,95	-	3141,53	-	596,92	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -4,70 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **21,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **380,98** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление по работе с потребителями Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта учета ОТЧЕТ ПРИНЯТ 01 ИЮН 2016
«____» _____ г.