Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-1 / СЦО Строит.Адрес: Седова 17-1 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Елизарова д.41а Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219177-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219177 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	415,53	415,53	0,00	47,31	41,46	5,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
25.04.16	23,00	-	398,08	398,08	0,00	47,71	41,85	5,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
26.04.16	24,00	-	414,90	414,90	0,00	46,97	41,51	5,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
27.04.16	24,00	-	414,37	414,37	0,00	46,07	41,04	5,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
28.04.16	24,00	-	414,49	414,49	0,00	44,45	39,88	4,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,91
29.04.16	24,00	-	414,81	414,81	0,00	42,58	38,44	4,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
30.04.16	24,00	-	414,54	414,54	0,00	41,93	37,90	4,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
01.05.16	24,00	-	415,05	415,05	0,00	40,83	37,14	3,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,55
02.05.16	24,00	-	415,04	415,04	0,00	39,66	36,33	3,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,40
03.05.16	24,00	-	414,61	414,61	0,00	39,88	36,64	3,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,36
04.05.16	24,00	-	414,53	414,53	0,00	39,80	36,69	3,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,30
05.05.16	24,00	-	414,44	414,44	0,00	39,91	36,85	3,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,28
06.05.16	24,00	-	255,72	255,72	0,00	39,61	36,50	3,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,81
07.05.16	24,00	-	4,00	4,00	0,00	25,39	21,59	3,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,02
08.05.16	24,00	-	3,20	4,00	-0,80	24,50	19,53	4,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,02
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,44	18,06	1,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,65	17,73	0,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	23,94	-	307,25	307,30	-0,05	37,92	34,07	3,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,31
Итого	407,00		5223,31	5224,11	-0,80						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	22,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,19** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26 МАЙ 2016 «___» _____ г.