Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-2 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8756.038.1
Строит.Адрес: Седова 17-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208364-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208364 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,448 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=431,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	445,40	445,40	0,00	44,11	37,84	6,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
25.04.16	24,00	-	444,96	444,96	0,00	44,51	38,22	6,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
26.04.16	24,00	-	445,35	445,35	0,00	43,70	37,83	5,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
27.04.16	24,00	-	445,74	445,74	0,00	42,78	37,30	5,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
28.04.16	24,00	-	446,18	446,18	0,00	41,16	36,21	4,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
29.04.16	24,00	-	445,86	445,86	0,00	39,26	34,85	4,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
30.04.16	24,00	-	445,86	445,86	0,00	38,72	34,40	4,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
01.05.16	24,00	-	446,03	446,03	0,00	37,49	33,63	3,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,74
02.05.16	24,00	-	445,71	445,71	0,00	36,46	32,99	3,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
03.05.16	24,00	-	445,98	445,98	0,00	36,67	33,34	3,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,50
04.05.16	24,00	-	445,98	445,98	0,00	36,57	33,38	3,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,44
05.05.16	24,00	-	445,53	445,53	0,00	36,68	33,58	3,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,40
06.05.16	24,00	-	258,18	253,38	4,80	36,23	33,44	2,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,89
07.05.16	24,00	-	0,80	0,80	0,00	21,94	20,18	1,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,02
08.05.16	24,00	-	0,00	1,60	-1,60	19,38	18,87	0,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,45	18,91	0,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,46	19,14	0,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	329,86	329,67	0,19	34,97	31,42	3,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,49
Итого	408,00		5607,56	5604,36	3,20						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	25,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 02:00	86163,96	86133,71	-	-	-	-	868,09	-	-
	11.05.16 10:00	91752,95	91719,50	-	-	-	-	893,35	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **25,38** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 26 МАЙ 2016 г.

печать энергосбыта