Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8752.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-3 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 17-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204683-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204683 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,2 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=192,696 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	287,50	287,50	0,00	44,12	39,50	4,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,33
25.04.16	24,00	-	287,42	287,42	0,00	44,51	39,88	4,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,34
26.04.16	24,00	-	287,40	287,40	0,00	43,72	39,43	4,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,24
27.04.16	24,00	-	287,49	287,49	0,00	42,79	38,77	4,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,17
28.04.16	24,00	-	287,58	287,58	0,00	41,17	37,52	3,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,06
29.04.16	24,00	-	287,81	287,81	0,00	39,27	35,93	3,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,97
30.04.16	24,00	-	287,84	287,84	0,00	38,72	35,47	3,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,95
01.05.16	24,00	-	287,85	287,85	0,00	37,51	34,55	2,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,86
02.05.16	24,00	-	287,77	287,77	0,00	36,47	33,79	2,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,78
03.05.16	24,00	-	287,71	287,71	0,00	36,68	34,09	2,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,75
04.05.16	24,00	-	287,32	287,32	0,00	36,58	34,11	2,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,72
05.05.16	24,00	-	287,23	287,23	0,00	36,69	34,23	2,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,71
06.05.16	24,00	-	166,32	166,34	-0,02	36,39	33,81	2,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,44
07.05.16	24,00	-	4,79	4,87	-0,08	28,97	19,76	9,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,04
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,63	14,72	0,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,15	14,73	0,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,27	14,52	0,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	213,06	213,07	-0,01	34,68	31,46	3,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,73
Итого	408,00		3622,03	3622,13	-0,10						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	12,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.04.16 03:00	32856,11	32856,11	-	-	-	-	248,13	-	-
	11.05.16 03:00	35016,78	35016,88	-	-	-	-	254,26	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **12,36** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ «___» 26 МАЙ 2016 г.