Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 21 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Зубковская д.3

Договор: 8750.038.1
Строит.Адрес: Седова 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-220109-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 220109 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,355 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=340,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	307,76	307,76	0,00	43,42	37,75	5,67	7,00	5,00	1,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,75
25.04.16	24,00	-	309,01	309,01	0,00	43,05	37,58	5,47	7,00	5,00	1,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,70
26.04.16	24,00	-	314,85	314,85	0,00	43,14	37,86	5,28	7,00	5,00	1,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,67
27.04.16	24,00	-	313,69	313,69	0,00	41,85	37,02	4,83	7,00	5,00	1,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,53
28.04.16	24,00	-	314,68	314,68	0,00	40,14	35,84	4,30	7,00	5,00	1,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,37
29.04.16	24,00	-	306,07	306,07	0,00	38,25	34,26	3,99	7,00	5,00	1,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,23
30.04.16	24,00	-	309,53	309,53	0,00	38,28	34,33	3,95	7,00	5,00	1,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,23
01.05.16	24,00	-	313,01	313,01	0,00	36,33	32,98	3,35	7,00	5,00	1,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,06
02.05.16	24,00	-	315,02	315,02	0,00	35,84	32,68	3,16	7,00	5,00	1,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,01
03.05.16	24,00	-	317,21	317,21	0,00	35,58	32,65	2,93	7,00	5,00	0,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,94
04.05.16	24,00	-	355,54	355,54	0,00	35,87	33,30	2,57	7,00	5,00	0,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,92
05.05.16	24,00	-	406,76	406,76	0,00	30,67	29,18	1,49	7,00	5,00	0,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,62
06.05.16	24,00	-	265,22	265,22	0,00	34,97	32,91	2,06	7,00	5,00	0,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,55
07.05.16	24,00	-	8,80	2,40	6,40	26,42	20,10	6,32	7,00	5,00	0,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,13			0,19
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,06	19,11	1,95	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,35	18,24	1,11	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
10.05.16	24,00	-	0,80	0,00	0,80	18,24	17,78	0,46	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			0,02
Среднее	24,00	-	244,59	244,16	0,42	34,26	30,80	3,46	7,00	5,00	0,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	0,93
Итого	408,00		4157,95	4150,75	7,20						15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,15	0,00	0,00	15,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **15,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

«ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
26 МАЙ 2016
«_____» _____ г.