Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 26 / СЦО
Строит.Адрес: Седова 26
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1314317-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1314317
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 2,75

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	58,28	58,28	0,00	61,69	38,69	23,00	4,92	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,34
25.04.16	24,00	-	58,33	58,33	0,00	62,16	39,04	23,12	4,92	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,35
26.04.16	24,00	-	58,79	58,79	0,00	61,99	39,40	22,59	4,95	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,33
27.04.16	24,00	-	59,10	59,10	0,00	62,77	40,22	22,55	4,95	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,33
28.04.16	24,00	-	59,57	59,57	0,00	61,87	40,13	21,74	4,97	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,30
29.04.16	24,00	-	59,63	59,63	0,00	61,74	40,38	21,36	4,96	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,27
30.04.16	24,00	-	59,69	59,69	0,00	61,84	40,28	21,56	4,96	3,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,29
01.05.16	24,00	-	59,70	59,70	0,00	61,29	39,98	21,31	4,96	3,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,27
02.05.16	24,00	-	56,57	56,57	0,00	61,65	39,74	21,91	4,97	3,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,24
03.05.16	24,00	-	52,45	52,45	0,00	62,00	39,55	22,45	4,99	3,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,18
04.05.16	24,00	-	52,33	52,33	0,00	61,74	39,94	21,80	4,99	3,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,14
05.05.16	24,00	-	53,33	53,33	0,00	60,67	40,06	20,61	5,03	3,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,10
06.05.16	24,00	-	52,90	52,90	0,00	62,01	40,84	21,17	4,99	3,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,12
07.05.16	24,00	-	23,09	23,09	0,00	41,29	30,73	10,56	6,10	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,45
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,11	16,66	0,45	7,14	4,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,50	16,06	0,44	7,14	4,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,48	16,00	0,48	7,14	4,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	44,93	44,93	0,00	52,64	35,16	17,48	5,41	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,98
Итого	408,00		763,75	763,75	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	16,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,75 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,70** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26 МАЙ 2016 «____» _____ г.
печать энергосбыта