Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 30 / СЦО
Строит.Адрес: Седова 30
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1313236-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1313236
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 2,75

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	67,43	67,21	0,21	60,43	39,62	20,81	6,00	3,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,41
25.04.16	24,00	-	67,39	67,18	0,21	60,89	40,04	20,85	5,99	3,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,41
26.04.16	24,00	-	67,32	67,11	0,21	60,73	40,17	20,56	5,99	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,39
27.04.16	24,00	-	67,22	67,01	0,21	61,51	40,90	20,61	6,00	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,39
28.04.16	24,00	-	67,25	67,07	0,18	60,64	40,69	19,95	5,99	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,35
29.04.16	24,00	-	67,31	67,10	0,21	60,52	40,81	19,71	5,99	3,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,34
30.04.16	24,00		67,26	67,06	0,20	60,89	40,80	20,09	5,99	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,36
01.05.16	24,00	-	67,43	67,24	0,19	60,09	40,57	19,52	5,99	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,32
02.05.16	24,00	-	63,97	63,80	0,17	60,36	40,47	19,89	5,89	3,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,28
03.05.16	24,00	-	59,35	59,22	0,14	60,60	40,30	20,30	5,77	3,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,21
04.05.16	24,00	-	59,23	59,09	0,14	60,38	40,86	19,52	5,77	3,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,16
05.05.16	24,00	-	60,40	60,21	0,19	59,37	40,95	18,42	5,85	3,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,12
06.05.16	24,00	-	59,93	59,78	0,15	60,69	41,80	18,89	5,79	3,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,14
07.05.16	24,00	-	26,47	26,39	0,07	42,81	32,87	9,94	6,42	4,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,46
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,35	20,11	0,24	7,14	4,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,32	19,07	0,25	7,14	4,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,94	18,65	0,29	7,14	4,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	51,06	50,91	0,14	52,27	36,39	15,87	6,17	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,02
Итого	408,00		867,95	865,49	2,46						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	17,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,75 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,36** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Петербургэнергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 26 МАЙ 2016 г.