Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 9073.038.1
Телефон:
Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 49 / СЦО
Строит.Адрес: Седова 49
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204684-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204684
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,353 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	164,17	164,17	0,00	63,23	44,29	18,94	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
25.04.16	24,00	-	184,50	184,50	0,00	65,08	53,60	11,48	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
26.04.16	24,00	-	156,60	156,60	0,00	77,54	72,70	4,84	7,00	5,00	0,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,78
27.04.16	24,00	-	90,17	90,23	-0,06	61,67	46,32	15,35	7,00	5,00	1,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,39
28.04.16	24,00	-	126,54	126,54	0,00	61,59	46,37	15,22	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
29.04.16	24,00	-	163,76	163,76	0,00	63,11	44,58	18,53	7,00	5,00	3,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,04
30.04.16	24,00	-	166,88	166,88	0,00	63,59	45,33	18,26	7,00	5,00	3,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,05
01.05.16	24,00	-	156,51	156,51	0,00	63,12	44,73	18,39	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
02.05.16	24,00	-	128,84	128,84	0,00	61,36	42,01	19,35	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
03.05.16	24,00	-	135,03	135,03	0,00	62,54	43,59	18,95	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
04.05.16	24,00	-	81,37	81,41	-0,04	59,34	43,30	16,04	7,00	5,00	1,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,31
05.05.16	24,00	-	199,72	199,72	0,00	63,60	48,36	15,24	7,00	5,00	3,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,05
06.05.16	24,00	-	119,17	119,17	0,00	63,83	52,63	11,20	7,00	5,00	1,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,34
07.05.16	24,00	-	35,55	35,55	0,00	57,72	57,38	0,34	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
08.05.16	24,00	-	36,30	36,30	0,00	59,12	58,76	0,36	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
09.05.16	24,00	-	36,18	36,18	0,00	60,39	60,02	0,37	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
10.05.16	24,00	-	34,50	34,50	0,00	61,53	61,12	0,41	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
Среднее	24,00	-	118,58	118,58	-0,01	62,84	50,89	11,96	7,00	5,00	1,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
Итого	408,00		2015,79	2015,89	-0,10						29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	29,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **29,16** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
26 МАЙ 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта