Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 59 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 59
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14594-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14594 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 6,89

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	*	202,23	187,56	14,67	65,07	45,92	19,15	5,20	4,00	3,51	16,03	0,00	0,00	16,34	0,00	16,34	-	65,14	0,00	1,05			4,55
25.04.16	24,00	*	164,66	154,92	9,74	65,19	52,28	12,91	5,20	4,00	1,93	11,05	0,00	0,00	11,27	0,00	11,27	-	64,90	0,00	0,72			2,65
26.04.16	24,00	*	109,28	106,22	3,06	82,13	75,42	6,70	5,20	4,00	0,71	4,14	0,00	0,00	4,22	0,00	4,22	-	67,04	0,00	0,28			0,99
27.04.16	24,00	*	99,86	104,94	-5,08	64,48	46,58	17,90	5,20	4,00	0,55	18,17	0,00	0,00	18,44	0,00	18,44	-	55,50	0,00	1,01			1,55
28.04.16	24,00	*	50,11	56,74	-6,63	61,95	44,06	17,88	5,20	4,00	0,00	15,66	0,00	0,00	15,86	0,00	15,86	-	50,99	0,00	0,80			0,80
29.04.16	24,00	*	234,58	219,74	14,85	64,93	47,65	17,29	5,20	4,00	3,82	14,72	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	-	64,61	0,00	0,95			4,77
30.04.16	24,00	*	235,52	220,85	14,67	65,50	48,47	17,03	5,20	4,00	3,71	15,66	0,00	0,00	15,97	0,00	15,97	-	65,13	0,00	1,02			4,73
01.05.16	24,00	*	218,85	203,44	15,41	65,13	47,83	17,30	5,20	4,00	3,47	16,33	0,00	0,00	16,65	0,00	16,65	-	64,80	0,00	1,06			4,53
02.05.16	24,00	*	189,18	175,11	14,07	63,53	45,59	17,94	5,20	4,00	3,10	14,80	0,00	0,00	15,08	0,00	15,08	-	63,30	0,00	0,94			4,04
03.05.16	24,00	*	192,13	178,85	13,28	64,88	46,98	17,90	5,20	4,00	3,15	14,14	0,00	0,00	14,41	0,00	14,41	-	64,73	0,00	0,92			4,07
04.05.16	24,00	*	88,16	93,45	-5,29	65,41	48,46	16,95	5,20	4,00	0,48	14,72	0,00	0,00	14,91	0,00	14,91	-	51,64	0,00	0,76			1,24
05.05.16	24,00	*	0,00	15,76	-15,76	28,90	45,77	-16,87	5,20	4,00	0,00	15,94	0,00	0,00	16,06	0,00	16,06	-	38,26	0,00	0,61			0,61
06.05.16	24,00	*	0,00	16,31	-16,31	30,20	47,14	-16,93	5,20	4,00	0,00	16,48	0,00	0,00	16,61	0,00	16,61	-	39,39	0,00	0,65			0,65
Среднее	24,00	-	137,27	133,38	3,90	60,56	49,40	11,16	5,20	4,00	1,88	14,45	-	-	14,68	-	14,68	-	58,11	-	0,83	-	-	2,71
Итого	312,00		1784,57	1733,88	50,70						24,42	187,83	0,00	0,00	190,82	0,00	190,82	0,00			10,76	0,00	0,00	35,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	25.04.16 12:00	61169,54	61889,38	7077,40	0,00	7232,92	0,00	1371,58	484,71	12067,75
	11.05.16 01:00	62722,80	63473,39	7315,53	0,00	7474,38	0,00	1393,76	497,43	12440,75

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,89 °C = -1,29 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **33,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **190,82** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
0 1 ИЮН 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта