

Адрес: г. Санкт-Петербург, Садовая 59 / СЦО-ПВС
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садовая 59 / СЦО-ПВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраКит Монитор"
 Источник: За Невская котельная

Учет учета: СЦО-ПВС
 Код УТЭ: _____
 Расчетная плата совместно с УТЭ: _____
 График: 150/70

Тяв, гр.С= 11,69

Установленные приборы: Часовые и отсчет. арматура в фидалах: СЦП943-14594-4(С)-0516;5х
 Вычислитель: СЦТ-943 № 14594
 Подразд. (М1): Расходомер: ПРЭМ-1 4С Глип= _____
 Оборот. тр. (М2): Расходомер: ПРЭМ-1 4С Глип= _____
 Тр.д. ПЭС(М3): Расходомер: ПРЭМ-1 2С Глип= _____
 Тр.подпитки(У5): Расходомер: _____ Глип= _____
 Расчетный алгоритм: эмв: Qот=П1*(П1-П2)/Δt(П1-П2) лев: Qвс=П3*(П3-П4) Глип= _____
 Qот= _____ Qвс= _____
 Qот.гв.ср= _____ Qвс.гв.ср= _____
 Qот.гв.ср= _____ Qвс.гв.ср= _____
 Qот.гв.ср= _____ Qвс.гв.ср= _____

Приборы УТЭЗ поверены до _____
 Термометр: КТТР-05
 Термометр: КТТР-05
 Термометр: ТТТ-15-2
 Термометр: _____
 Термометр: _____
 Преобр. давления: _____
 Преобр. давления: _____
 Преобр. давления: _____
 Преобр. давления: _____

Общие теплопотре

| Дата | Тп | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | | | Учет ТВС (ТВ-2) | | | | | | Контрольные данные | | Общие теплопотре | | | | | | | |
|----------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|--------|------|------|-------|--------|------|------|-----------------|------|--------|-------|-------|------|--------------------|-----------|------------------|-----------|------|-------|--|--|--|--|
| | | | М1 | М2 | DM | Т1 | Т2 | DT | P1 | P2 | Qотоп | М3 | М4 | DM | У3 | У4 | дл/гвс | Упопл | Т3 | Т4 | Qгвс.общ. | Qгвс.изл. | | Qгвс.гвс. | Глип | | | | | |
| 07.05.16 | 24.00 | * | 0,00 | 18,51 | -18,51 | 30,64 | 55,35 | -24,71 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | - | 44,27 | 0,00 | 0,84 | | | | | 0,84 | | | | |
| 08.05.16 | 24.00 | * | 0,00 | 16,92 | -16,92 | 31,04 | 56,61 | -25,57 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 17,39 | 0,00 | 0,00 | 17,55 | 0,00 | 17,55 | - | 44,32 | 0,00 | 0,77 | | | | | 0,77 | | | | |
| 09.05.16 | 24.00 | * | 0,00 | 18,95 | -18,95 | 31,26 | 57,63 | -26,38 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 19,60 | 0,00 | 0,00 | 19,79 | 0,00 | 19,79 | - | 45,71 | 0,00 | 0,90 | | | | | 0,90 | | | | |
| 10.05.16 | 24.00 | * | 62,54 | 69,65 | -7,10 | 75,97 | 72,77 | 3,20 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 16,38 | 0,00 | 0,00 | 16,61 | 0,00 | 16,61 | - | 53,81 | 0,00 | 0,88 | | | | | 0,88 | | | | |
| 11.05.16 | 24.00 | * | 206,67 | 196,39 | 10,28 | 74,63 | 74,35 | 0,28 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 12,21 | 0,00 | 0,00 | 12,51 | 0,00 | 12,51 | - | 73,76 | 0,00 | 0,90 | | | | | 0,90 | | | | |
| 12.05.16 | 24.00 | * | 181,10 | 169,51 | 11,59 | 71,52 | 71,23 | 0,28 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 0,00 | 13,40 | - | 70,51 | 0,00 | 0,92 | | | | | 0,92 | | | | |
| 13.05.16 | 24.00 | * | 135,24 | 124,25 | 11,00 | 71,16 | 70,74 | 0,42 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 12,01 | 0,00 | 0,00 | 12,28 | 0,00 | 12,28 | - | 70,63 | 0,00 | 0,85 | | | | | 0,85 | | | | |
| 14.05.16 | 24.00 | * | 134,05 | 122,70 | 11,36 | 71,53 | 71,10 | 0,43 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 12,95 | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 0,00 | 13,25 | - | 71,08 | 0,00 | 0,92 | | | | | 0,92 | | | | |
| 15.05.16 | 24.00 | * | 137,39 | 124,03 | 13,36 | 70,48 | 70,05 | 0,43 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 15,16 | 0,00 | 0,00 | 15,51 | 0,00 | 15,51 | - | 70,28 | 0,00 | 1,07 | | | | | 1,07 | | | | |
| 16.05.16 | 24.00 | * | 136,47 | 126,00 | 10,47 | 71,34 | 70,93 | 0,41 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 12,19 | 0,00 | 0,00 | 12,47 | 0,00 | 12,47 | - | 70,89 | 0,00 | 0,87 | | | | | 0,87 | | | | |
| 17.05.16 | 24.00 | * | 134,15 | 122,83 | 11,32 | 71,10 | 70,70 | 0,40 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 13,33 | 0,00 | 0,00 | 13,63 | 0,00 | 13,63 | - | 70,52 | 0,00 | 0,94 | | | | | 0,94 | | | | |
| 18.05.16 | 24.00 | * | 134,10 | 122,16 | 11,94 | 70,70 | 70,30 | 0,40 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 14,07 | 0,00 | 0,00 | 14,38 | 0,00 | 14,38 | - | 70,52 | 0,00 | 0,95 | | | | | 0,95 | | | | |
| 19.05.16 | 24.00 | * | 134,15 | 121,83 | 12,32 | 69,57 | 69,16 | 0,41 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 14,92 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 0,00 | 15,25 | - | 69,18 | 0,00 | 0,97 | | | | | 0,97 | | | | |
| 20.05.16 | 24.00 | * | 134,39 | 121,28 | 13,12 | 69,95 | 69,53 | 0,42 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 14,07 | 0,00 | 0,00 | 14,38 | 0,00 | 14,38 | - | 69,18 | 0,00 | 1,04 | | | | | 1,04 | | | | |
| 21.05.16 | 24.00 | * | 132,88 | 121,59 | 11,29 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 14,29 | 0,00 | 0,00 | 14,61 | 0,00 | 14,61 | - | 69,20 | 0,00 | 0,91 | | | | | 0,91 | | | | |
| 22.05.16 | 24.00 | * | 132,76 | 121,26 | 12,50 | 69,65 | 69,23 | 0,41 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 14,29 | 0,00 | 0,00 | 14,61 | 0,00 | 14,61 | - | 69,26 | 0,00 | 0,99 | | | | | 0,99 | | | | |
| 23.05.16 | 24.00 | * | 132,46 | 121,39 | 11,07 | 70,41 | 70,00 | 0,42 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | 0,00 | 13,08 | - | 70,02 | 0,00 | 0,90 | | | | | 0,90 | | | | |
| Среднее | 24,00 | - | 113,62 | 108,31 | 5,31 | 64,11 | 68,13 | -4,02 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 14,48 | 0,00 | 0,00 | 14,75 | 0,00 | 14,75 | - | 64,86 | 0,00 | 0,92 | | | | | 0,92 | | | | |
| Итого | 408,00 | - | 1931,55 | 1841,22 | 90,33 | | | | | | | 246,08 | 0,00 | 0,00 | 250,81 | 0,00 | 250,81 | - | | 0,00 | 15,62 | | | | | 15,62 | | | | |

| Дата | Тп | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | | | Учет ТВС (ТВ-2) | | | | | | Контрольные данные | | Общие теплопотре | | | | | | | | |
|----------------|----|----|-----------------------|----------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|--------|--------|---------|-----------------|----|--------|-------|----|----|--------------------|-----------|------------------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|
| | | | М1 | М2 | DM | Т1 | Т2 | DT | P1 | P2 | Qотоп | М3 | М4 | DM | У3 | У4 | дл/гвс | Упопл | Т3 | Т4 | Qгвс.общ. | Qгвс.изл. | | Qгвс.гвс. | Глип | | | | | | |
| 11.05.16 01:00 | | | 62722,80 | 63473,39 | 7315,53 | 0,00 | 7470,38 | 0,00 | 7470,38 | 0,00 | 1393,76 | 497,13 | 599,46 | 1240,25 | 1275,76 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.05.16 02:00 | | | 64593,94 | 65192,45 | 7498,66 | 0,00 | 7562,46 | 0,00 | 7562,46 | 0,00 | 1485,24 | 497,13 | 599,46 | 1240,25 | 1275,76 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

11,69 °C = -2,88 Гкал/ч
 12,74 Гкал/ч
 250,81 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ООО «ИнфраКит Монитор»
 для отчета

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергообъект "осбыт"»
 Управление приборного учета
 Отдел энергетической культуры
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 01 ИЮН 2016