Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 61 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9150.038.1
Строит.Адрес: Седова 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204817-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204817 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,39793 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	166,02	165,60	0,42	64,37	43,70	20,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
25.04.16	24,00	-	88,99	88,71	0,28	63,80	43,85	19,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
26.04.16	24,00	-	27,61	27,86	-0,25	64,58	40,79	23,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,65
27.04.16	24,00	-	67,65	68,04	-0,39	61,89	43,90	17,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,21
28.04.16	24,00	-	42,77	41,98	0,79	59,93	32,35	27,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,20
29.04.16	24,00	-	71,52	70,43	1,09	62,91	34,36	28,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
30.04.16	24,00	-	71,34	70,32	1,02	63,47	33,30	30,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
01.05.16	24,00	-	65,42	64,42	1,00	62,96	32,83	30,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
02.05.16	24,00	-	56,92	55,87	1,05	61,17	31,35	29,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
03.05.16	24,00	-	58,13	57,06	1,07	62,56	32,41	30,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
04.05.16	24,00	-	27,37	27,40	-0,03	60,09	32,45	27,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,76
05.05.16	24,00	-	0,00	4,40	-4,40	21,41	23,91	-2,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
06.05.16	24,00	-	0,00	3,60	-3,60	19,72	21,19	-1,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
07.05.16	24,00	-	0,00	4,80	-4,80	18,75	21,15	-2,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
08.05.16	24,00	-	0,00	4,80	-4,80	18,32	20,90	-2,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	4,80	-4,80	18,06	20,77	-2,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	4,80	-4,80	17,94	20,69	-2,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	43,75	44,99	-1,24	47,17	31,17	16,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,11
Итого	408,00		743,74	764,89	-21,15						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	18,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 03:00	27592,32	27081,86	-	-	-	-	833,00	-	-
	11.05.16 03:00	28322,11	27833,24	-	-	-	-	951,13	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **18,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 26 МАЙ 2016 печать энергосбыта

«____» _____ г.