Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 71 / СЦО
Строит.Адрес: Седова 71
Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная
Схема подключения: Двухтрубная закрытая
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24960-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 24960
Режим (схема): 0
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00		132,08	130,64	1,44	64,64	41,26	23,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
25.04.16	24,00		131,57	129,83	1,74	65,45	41,58	23,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
26.04.16	24,00		75,64	74,51	1,12	64,85	42,06	22,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
27.04.16	24,00	*	24,82	24,98	-0,17	69,72	38,91	30,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,76
28.04.16	24,00	*	63,28	64,46	-1,18	64,37	41,92	22,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,37
29.04.16	24,00	*	74,54	75,02	-0,49	64,20	40,11	24,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,78
30.04.16	24,00	*	140,53	141,58	-1,05	65,10	42,40	22,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
01.05.16	24,00	*	138,31	139,19	-0,88	65,75	42,72	23,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
02.05.16	24,00	*	128,30	128,65	-0,35	65,40	42,22	23,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
03.05.16	24,00	*	110,47	110,61	-0,14	63,82	40,16	23,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
04.05.16	24,00	*	113,01	112,99	0,01	65,21	41,49	23,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,68
05.05.16	24,00	*	55,27	55,25	0,03	65,69	42,07	23,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,31
06.05.16	24,00		0,00	0,00	0,00	20,38	20,23	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
07.05.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,45	32,60	-11,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
08.05.16	24,00	*	0,00	0,01	-0,01	19,37	24,07	-4,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
09.05.16	24,00	*	0,00	0,01	-0,01	18,70	18,88	-0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00	*	0,00	0,01	-0,01	18,38	17,54	0,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	69,87	69,87	0,00	51,91	35,90	16,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,64
Итого	408,00		1187,82	1187,76	0,06						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	27,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	06.04.15 15:00	21630,36	20917,55	-	-	-	-	754,17	-	4176,38
	06.04.15 15:00	21630,36	20917,55	-	-	-	-	754,17	-	4176,38

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел организации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26 МАЙ 2016
печать энергосбыта
«____» _____ г.