Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 72 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 72
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14866
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 50 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 50 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14866-ч(с)-0516.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 6,89

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,228
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00		250,09	217,83	32,25	65,53	45,31	20,22	5,00	4,00	4,68	27,98	0,00	0,00	28,54	0,00	28,54	-	65,82	0,00	1,84			6,52
25.04.16	24,00		256,63	228,66	27,97	66,84	50,02	16,82	5,00	4,00	4,16	23,86	0,00	0,00	24,34	0,00	24,34	-	65,96	0,00	1,57			5,73
26.04.16	24,00		199,17	192,20	6,97	80,95	77,86	3,09	5,00	4,00	0,86	4,50	0,00	0,00	4,60	0,00	4,60	-	69,56	0,00	0,31			1,18
27.04.16	24,00	*	136,44	118,26	18,18	64,44	43,97	20,47	5,00	4,00	3,39	17,09	0,00	0,00	17,39	0,00	17,39	-	59,98	0,00	1,02			4,41
28.04.16	24,00	*	126,88	96,18	30,70	64,28	50,86	13,42	5,00	4,00	1,66	24,96	0,00	0,00	25,44	0,00	25,44	-	64,28	0,00	1,60			3,27
29.04.16	24,00		245,54	212,57	32,97	65,37	49,89	15,48	5,00	4,00	3,62	28,02	0,00	0,00	28,58	0,00	28,58	-	65,38	0,00	1,83			5,45
30.04.16	24,00		247,01	216,87	30,13	65,97	46,53	19,44	5,00	4,00	4,52	25,58	0,00	0,00	26,10	0,00	26,10	-	65,96	0,00	1,69			6,21
01.05.16	24,00		230,41	204,52	25,89	65,62	45,95	19,66	5,00	4,00	4,31	21,60	0,00	0,00	22,03	0,00	22,03	-	65,57	0,00	1,42			5,72
02.05.16	24,00		196,76	173,36	23,40	63,99	43,59	20,40	5,00	4,00	3,79	19,50	0,00	0,00	19,87	0,00	19,87	-	64,04	0,00	1,25			5,04
03.05.16	24,00		205,41	176,44	28,98	65,32	44,85	20,47	5,00	4,00	3,88	24,80	0,00	0,00	25,29	0,00	25,29	-	65,54	0,00	1,63			5,51
04.05.16	24,00	*	122,46	106,86	15,60	64,99	46,12	18,87	5,00	4,00	5,79	24,53	0,00	0,00	24,89	0,00	24,89	-	54,62	0,00	1,34			7,13
05.05.16	24,00	*	214,02	191,04	22,98	66,49	46,66	19,83	5,00	4,00	4,79	22,44	0,00	0,00	22,84	0,00	22,84	-	60,46	0,00	1,36			6,15
06.05.16	24,00		242,05	217,01	25,04	68,70	57,70	11,00	5,00	4,00	2,64	21,61	0,00	0,00	22,08	0,00	22,08	-	68,81	0,00	1,49			4,12
Среднее	24,00	-	205,60	180,91	24,70	66,81	49,95	16,86	5,00	4,00	3,70	22,04	-	-	22,46	-	22,46	-	64,31	-	1,41	-	-	5,11
Итого	312,00		2672,86	2351,80	321,06						48,09	286,47	0,00	0,00	291,99	0,00	291,99	0,00			18,35	0,00	0,00	66,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 02:00	164515,32	144160,81	17425,37	0,00	17819,50	0,00	4170,31	1211,96	-
	11.05.16 02:00	168110,39	147341,91	17793,07	0,00	18194,78	0,00	4243,09	1236,35	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,89 °C = -1,97 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **64,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **291,99** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.